

KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM
2700 Cegléd, Rákóczi u. 46.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

2012

KÉSZÍTETTE:

.....
Bakos Zoltán munkabiztonsági tanácsadó
Váll.ig.sz.: ES-535 835

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS	3.
I.fejezet	
A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA	4.
II.fejezet	
AZ ISKOLA VEZETŐINEK, DOLGOZÓINAK TŰZVÉDELMI FELADATAI, JOGAI	4.
Az igazgató tűzvédelmi feladatai	4.
Az igazgató-helyettes tűzvédelmi feladatai	5.
Ügyintéző tűzvédelmi feladatai	6.
Gondnok-karbantartó tűzvédelmi feladatai	6.
Portás tűzvédelmi feladatai	7.
Valamennyi dolgozó tűzvédelemmel kapcsolatos jogai és kötelességei	7.
Valamennyi vezető (beleértve az alkalmilag megbízott vezetőt és az órát tartó pedagógust is) tűzvédelmi feladatai	8.
III.fejezet	
AZ ISKOLA TŰZVÉDELMI SZERVEZETÉNEK FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE	9.
A tűzvédelmi szervezet összetétele	9.
Tűzvédelmi Bizottság	9.
A tűzvédelmi előadó feladatai, jogai	10.
Az iskola tűzvédelmi szervezetének működése	11.
IV.fejezet	
TŰZVÉDELMI OKTATÁS ÉS SZAKVIZSGÁZTATÁS	12.
Általános előírások	12.
Az oktatási jegyzőkönyv tartalma	13.
Speciális tűzvédelmi oktatás	13.
<i>Tűzvédelmi szakvizsgára vonatkozó előírások</i>	13.
V.fejezet	
TŰZVÉDELMI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK RENDJE	14.
A tűzvédelmi ellenőrzés célja	14.
Az iskolában alkalmazott ellenőrzési módok	14.
Rendszeres tűzvédelmi ellenőrzés	15.
Tűzvédelmi céllenőrzés	15.
Tűzvédelmi szemle és bejárás	15.
A tűzvédelmi szemlejegyzőkönyv tartalma	15.
Folyamatos napi ellenőrzések	16.
Egyéb tűzvédelmi előírások	16.

VI. fejezet

HASZNÁLATTAL, TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK	17.
Használattal kapcsolatos általános tűzvédelmi előírások	17.
Raktározásra és tárolásra vonatkozó tűzvédelmi előírások	19.
Festésre, tűzveszélyes folyadékokkal történő munkavégzésre vonatkozó előírások	19.
Villám- és sztatikus feltöltődés elleni védelem	20.
Villamos berendezéssel kapcsolatos főbb tűzvédelmi előírások	20.
A létesítményekre vonatkozó tűzvédelmi előírások	21.
Közlekedési utakra vonatkozó tűzvédelmi előírások	22.
Kijáratokra, vészkijáratokra vonatkozó tűzvédelmi előírások	22.
Tűzveszélyes tevékenységekre vonatkozó előírások	23.
Hegesztéssel kapcsolatos tűzvédelmi előírások	24.
Tűzgyújtás a szabadban tűzvédelmi előírásai	25.

VII. fejezet

TEENDŐK TŰZ ESETÉN, TŰZRIADÓ VÉGREHAJTÁSA	25.
Általános előírások	25.
A tűzoltóság riasztása, a tűz jelentése a tűzoltóság felé	25.
A tűz jelzése utáni teendők	26.
Tűzeset utáni teendők	27.
Az órát tartó pedagógus feladatai tűz esetén	27.

VIII. fejezet

EGYSÉGEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK	27.
Tanteremre vonatkozó tűzvédelmi előírások	27.
Iroda tűzvédelmi használati előírásai	28.
Irattárra vonatkozó tűzvédelmi használati előírások	28.
Raktárra, tárolóra vonatkozó tűzvédelmi használati előírások	29.
Mosdóra, zuhanyzóra, WC-re vonatkozó előírások	29.
Öltözőre vonatkozó tűzvédelmi előírások	30.
Kazánházra vonatkozó tűzvédelmi előírások	30.
Karbantartó műhelyre vonatkozó tűzvédelmi előírások	31.
Számítógépterem tűzvédelmi használati előírásai	31.
Szertárakra vonatkozó tűzvédelmi használati előírások	32.
Könyvtárra vonatkozó tűzvédelmi használati előírások	32.
Gázfogadóra vonatkozó tűzvédelmi használati előírások	33.

IX. fejezet

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYOK, OSZTÁLYBASOROLÁS	33.
Általános előírások	33.
Tűzveszélyességi osztályok	34.
Tűzveszélyességi osztályba sorolás gyakorlati lépései	36.
Tűzveszélyességi osztályba sorolás	

BEVEZETŐ

A tűz elleni védekezést a KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM - a továbbiakban iskola - (2700 Cegléd, Rákóczi u. 46.) működési köréhez tartozó területeken az alábbiak szerint kell végrehajtani:

A feladatok meghatározásánál figyelembe vett előírások:

- többször módosított 1996. évi XXXI. törvény - a tűz elleni védekezéstről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról (Ttv.)
- 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet –az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ)
- 10/2011. (III. 28.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM rendelet - a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
- 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
- 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
- 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet – tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól
- 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgálóval összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól
- a 143/2004. (XII.22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról, a tűzvédelmet is érintő szabványok és a tűzvédelemmel kapcsolatos egyéb előírások.
- továbbá a tűzvédelmet is érintő szabványok és a tűzvédelemmel kapcsolatos egyéb előírások.

A tűz elleni védekezés és a bekövetkezett tűz oltásában való közreműködés az iskola valamennyi dolgozójának kötelessége.

A központi és a helyi előírások megszegőivel szemben minden esetben fegyelmi felelősségre vonást kell alkalmazni, ha a mulasztás tűzesethez vezet.

Az iskola valamennyi vezető beosztású dolgozója köteles gondoskodni róla, hogy a tűz elleni védekezés szabályait az iskola dolgozói, tanulói és az iskola működési területén munkát végző más munkáltató által foglalkoztatott dolgozók megismerjék, azokat szükség esetén alkalmazni tudják.

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat ismerteti azokat az előírásokat, magatartási szabályokat, melyeknek betartásával egy esetleges tűz elkerülhető, valamint azokat a teendőket, melyeknek végrehajtásával a tűz esetén keletkezett személyi, ill. anyagi kár a lehető legkisebb mértékűre csökkenthető.

E Tűzvédelmi Szabályzat 2012. március 21-én lép hatályba és visszavonásig érvényes. A kiadással egyidejűleg valamennyi korábban kiadott utasítás, szabályzat hatályát veszti.

E szabályzatban foglaltak végrehajtását 2012. március 21-étől elrendelem.

Kelt: Cegléden, 2012. március 21-én

.....

Gulyás Zoltán
igazgató

I. FEJEZET

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1.1. A szabályzat területi hatálya kiterjed:

- a KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM működési területére

1.2. A szabályzat személyi hatálya kiterjed:

- szervezett munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló dolgozókra (munkaviszonyra, illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony)
- az iskola működési területén, rendezvényein megforduló vendégekre, látogatókra, szülőkre
- más munkáltató dolgozójára, ha az iskola területi hatálya alá tartozó bármely területen munkát végez.

1.3. A szabályzat időbeli hatálya kiterjed:

- 2012. március 21-étől a visszavonásig,
- a nap bármely időpontjára (munkaidőn túl is, ha az 1.1. és az 1.2. pontban leírtak teljesülnek).

II. FEJEZET

AZ ISKOLA VEZETŐINEK, DOLGOZÓINAK TŰZVÉDELMI FELADATAI ÉS JOGAI

2.10. **Az igazgató tűzvédelmi feladatai**

2.11. FELELŐS

- Az iskola területi hatálya alá tartozó területek tűzvédelméért, valamint a személyi hatály alá tartozó személyek biztonságáért.
- A tűzvédelmi feladatok ellátásához és az eredményes működéshez szükséges személyi, tárgyi, anyagi feltételek biztosításáért.
- Az iskola Tűzvédelmi Szabályzatának kiadásáért.
- Az iskola tűzvédelmi feladatainak maradéktalan ellátásáért, az országos, ill. helyi tűzvédelmi előírások, szabályok betartásáért és betartatásáért.
- A tűzvédelmi szervezet létrehozásáért és az eredményes működéshez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosításáért.
- A tűzvédelmi berendezések, felszerelések, eszközök és egyéb berendezések (világító-, villamos-, villámvédelmi berendezések, stb.) tűzvédelmi szempontból való üzemképességének fenntartásához szükséges időszakos felülvizsgálatok, ellenőrzések, karbantartások anyagi fedezetének biztosításáért, ill. azok elvégeztetéséért.

2.12. KÖTELES

- Az iskola általános érvényű, a szervezeti egységek speciális előírásait tartalmazó Tűzvédelmi Szabályzat, szükség esetén tűzvédelmi szigorító intézkedés, állásfoglalás, stb. kiadásáról és a végrehajtás ellenőrzéséről tűzvédelmi szervezet útján gondoskodni.

- Jogsabályokban, szabványokban, szabályzatokban, műszaki előírásokban, stb. foglalt tűzvédelmi szabályokat, előírásokat külön felhívás vagy intézkedés nélkül végrehajtani, illetve végrehajthatni és a végrehajtást ellenőrizni.
- Tűzvédelmi belső ellenőrzésen, szemlén részt venni, ill. az érintettek megjelenését biztosítani, akadályoztatása esetén az intézkedésre jogosult helyettesét kijelölni.
- A felügyeleti szervek, illetve a tűzvédelmi hatóság eljárása során feltárt hiányosságok közül a tűzvédelmi jellegű beruházást igénylő esetekben a hatáskörébe tartozó döntési jogait gyakorolni.
- Írásban kinevezni a tűzvédelmi szervezet tagjait, meghatározva a jog-, és hatásköröket és a tűzvédelmi eljárások belső rendjét.
- Rendszeresen beszámoltatni a vezetőket, a tűzvédelmi bizottságot az iskola tűzvédelmi helyzetének alakulásáról és ellenőrizni a tűzvédelmi szervezet tevékenységét.
- Gondoskodni a tűzvédelmi oktatások, a meghatározott munkakörök ellátásához szükséges tűzvédelmi szakvizsgák (külső munkavállalók) meglétéről.
- Erkölcsi és anyagi elismerésben részesíteni a kiemelkedő tűzvédelmi munkát végző személyeket, illetve felelősségre vonni a tűzvédelmi szabályokat, előírásokat megsértő személyeket.
- Az iskola területén folytatott tűzveszélyes tevékenység ellenőrzéséről gondoskodni, illetve ő jogosult az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre az írásbeli engedélyt megadni, ha az előírt feltételek biztosítottak. Az engedély megadása előtt tűzvédelmi szakember véleményét is ki kell kérnie.
- Tűzvédelmi szempontból is meghatározni a dolgozók egyes tűzvédelmi feladatait, ellenőrzési kötelezettségeit, valamint az elvárható intézkedés, kötelezettség elmulasztása esetén a felelősségre vonás módját.
- A tűzvédelmi feladatok végrehajtásáról, a tűzvédelmi feltételek megteremtéséről, az intézkedések végrehajtásáról legalább évenként tűzvédelmi szemle keretében személyesen is meggyőződni. (A szemlét lehet a munkavédelmi szemlével együtt is tartani, de a jegyzőkönyvben el kell különíteni a tűzvédelmi hiányosságokat.)
- A tűzoltóságot a tűzvédelmi helyzetről felhívásukra tájékoztatni, szükség esetén szakértő kijelöléséről gondoskodni.
- Gondoskodni a tüzesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról, nyilvántartásáról, a hasonló tüzesetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések megtételéről.
- A tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében – előzetes egyeztetés alapján - a helyismereti gyakorlatok megtartását lehetővé tenni és abban közreműködni; biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.
- Biztosítani, hogy a tűzvédelemre kiható változás jelentve legyen a tűzoltóság felé.
- Köteles gondoskodni róla, hogy a tanulmányi követelményekbe beépítve az általános és az egyes szakanyagokhoz kapcsolódó tűzvédelmi ismereteket a tanulók oktatás keretében megismerjék.

2.20. Az igazgató-helyettes tűzvédelmi feladatai

- Figyelemmel kíséri az iskolával kapcsolatos tűzvédelmi feladatok ellátását, indokolt esetben javaslatot tesz a tűzvédelmi szabályzat és a tűzvédelmi utasítások módosítására, a tűzvédelmi feladatok elosztására.
- Gondoskodik róla, hogy az irányítási területére belépő új dolgozó a munkába állítás előtt, a tanulók az iskolába kerüléskor megismerkedjenek az adott terület tűzvédelmi sajátosságaival.

- Köteles figyelemmel kísérni, hogy a tűzvédelmi előírások az iskola valamennyi helyiségében (tanterem, raktárak, szertárak, kazánház, karbantartó műhely stb.) érvényre kerüljenek (maradékalanul be legyenek tartva).
- Rendszeresen tájékoztatnia kell az iskola igazgatóját a helyiségek tűzvédelmi helyzetéről, illetve a tűzvédelmi feladatok végrehajtását akadályozó körülményről.
- Az igazgatóval egyeztetve köteles évente legalább egy alkalommal a tűzriadó végrehajtását gyakoroltatni.
- Köteles megtiltani a munkavégzést, illetve intézkedni (pl. kiüríteni a helyiségeket, lecseréltetni a tűzoltó készüléket, stb.), ha a kapcsolódó tűzvédelmi feltételek nincsenek biztosítva.
- Irányítási területén bekövetkezett bármely tűzvédelmet is érintő változást köteles az igazgatónak jelezni.
- Tűz esetén az élet és vagyonmentés érdekében köteles irányítási területén önállóan intézkedni.
- Az igazgató távolléte esetén gyakorolja annak valamennyi tűzvédelemet érintő jogát, tűzvédelmi kérdésekben dönt és irányítja az iskola tűzvédelmi tevékenységét.
- Köteles gondoskodni róla, hogy a Tűzriadó terv egy példánya lezárt borítékban a portán el legyen helyezve.

2.30. Ügyintéző tűzvédelmi feladatai

2.31. KÖTELES

- Ismerni az iskola tűzvédelmi szabályzatát és köteles az abban foglaltakat betartani, illetve beosztottaival betartatni.
- Az iskola tűzvédelmi helyzetének tervszerű fejlesztéséről gondoskodni, biztosítani, hogy a költségvetési, felújítási, beruházási tervekben a tűzvédelemmel kapcsolatos igények pénzügyi fedezete tervezésre kerüljön.
- Biztosítani a tűzvédelmi költségvetési tervben szereplő összeg költségfedezetét. Elvégeztetni a tűzvédelemmel kapcsolatos felülvizsgálatokat (villámhárítók, villamos berendezések, tűzoltó készülékek, stb.).
- Minden rendelkezésére álló eszközzel köteles elősegíteni a tűzvédelmi feladatok végrehajtását (ellenőrzés, tervezés, oktatás, időszakos felülvizsgálatok elvégeztetése, stb.).
- Biztosítani, hogy a felülvizsgálatokról készült szakvélemények, ellenőrzési dokumentációk és egyéb, a tűzvédelmet is érintő iratok a tűzvédelmi előadó rendelkezésére álljanak.
- Tájékoztatni az iskola igazgatóját, hogy az ellenőrzések által felvetett hiányosságok megszüntetésére az intézkedés megtörtént, az anyagi fedezet biztosítva van, illetve az akadályoztatás tényéről.

2.32. FELELŐS

- Az iskola tűzvédelmi helyzetéért, hogy a tűzvédelmi felszerelések, berendezések, eszközök soron kívüli beszerzése megtörténjen.

2.40. Gondnok-karbantartó tűzvédelmi feladatai

2.41. KÖTELES

- Ismerni a tűzvédelmi előírásokat, az iskola tűzvédelmi szabályzatát, a helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi utasításokat.
- Gondoskodni a munkaterületével kapcsolatos tűzvédelmi feladatok ellátásáról.
- Minden, a tűzvédelmet is érintő változást az igazgató (távollétében az igazgató helyettes), illetve a tűzvédelmi előadó felé jelezni.

- A tudomására jutott rendellenességet azonnal megvizsgálni (megvizsgáltatni), a megszüntetésre intézkedést tenni, illetve kérni.
- Tűz vagy robbanásveszély esetén a munkavégzést azonnal leállítani, illetve a leállításhoz intézkedést kérni.
- A munkavégzést megtagadni, ha közvetlen tűzveszéllyel járna, vagy, ha a tűzveszélyes munkavégzéshez a feltételek nincsenek biztosítva.
- A munka megtagadását, illetve felfüggesztését köteles haladéktalanul jelenteni az igazgatónak, illetve az igazgató helyettesnek.
- Az iskola technikai dolgozói részére a tűzvédelmi oktatást (gyakorlati) megtartani.
- Eltiltani a munkavégzéstől azt a dolgozót, aki a tűzvédelmi előírásokat nem tartja be, illetve kivonja magát a tűzvédelmi oktatás alól.
- Az iskola területén valamennyi tűzoltó készüléket lehetőleg havonként, de legalább negyedévente ellenőrizni, és a mellékletekben megtalálható „Tűzoltó készülékek készenlétben tartói ellenőrzése” szerint dokumentálni.
- A tűzriadó végrehajtásában, a tűz oltásában és a mentésben tevékenyen részt venni.

2.42. FELELŐS

- A kötelességek teljesítéséért. (lásd az 2.,41. pontban írtakat.)
- Azért, hogy a munkaterületén ne maradjon vissza tüzet okozó körülmény.
- Rendkívüli esemény, tüzeset bejelentéséért.

2.50. Portás tűzvédelmi feladatai

2.51. JOGOSULT ÉS KÖTELES

- Ismerni a közművek elzáró szerkezeteinek (villamos főkapcsolók, gázvezeték elzáró szerkezete, vízszerezési helyek, vízelzáró szerkezetek) helyét, működését.
- Ismerni a tűzjelzés módját, a tüzeset bejelentését, illetve a bejelentésnél közlendő adatokat.
- A portán elhelyezett tűzriadó tervet kifüggeszteni és megőrizni, valamint esetleges tűz esetén átadni a kivonuló tűzoltók parancsnokának.
- Ismerni a helyiségek tűzriadó kulcsainak azonosító jeleit, számozását, a tárolásukra vonatkozó szabályokat; valamint esetleges tűz esetén azokat átadni a kivonuló tűzoltóknak.
- Ismerni a tűzriadó tervben leírtakat, illetve a tűzriadó végrehajtására vonatkozó utasításokat, a gyülekezési helyet, illetve annak megközelítését.
- Elsajátítani a tűzoltó készülékek használatát.
- A tüzeset jelentése után a bejárat kapukat azonnal kinyitni, a nyitás után értesíteni az iskolában nem tartózkodó, de a tűzriadó tervben megjelölt személyeket.
- A nap bármely szakában megakadályozni, hogy az iskola területére illetéktelen személyek be- menjenek.
- A szolgálati helyén tartózkodni, amit csak rendkívüli esetben hagyhat el!

2.60. Valamennyi dolgozó tűzvédelemmel kapcsolatos joga és kötelessége

2.61. JOGOSULT:

- Megkövetelni, hogy a biztonságos munkavégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésére álljanak.
- Közvetlen tűz- vagy robbanásveszély esetén a munkavégzést megtagadni.

2.62. KÖTELES:

- A rábízott feladatokat a foglalkozási szabályoknak megfelelően a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak végrehajtásával elvégezni.
- A dohányzás- és nyílt láng használatára vonatkozó tilalmat megtartani.
- Munkahelyén rendet és tisztaságot tartani, megszüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhat.
- A tűzvédelemmel kapcsolatos magatartási szabályokat köteles megismerni és a munkavégzése során megtartani.
- Tűz-és robbanásveszélyt megszüntetni.
- Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységhez engedélyt kérni, a tiltó táblákat és a tűzoltó készülékeket a munkahelyen elhelyezni.
- Köteles a Tűzvédelmi Szabályzatban elrendeltekét külön felhívás nélkül végrehajtani, tevőlegesen közreműködni a tűzvédelmi fegyelem kialakításában.
- Felelős a közvetlen munkahelyének, munkaterületének tűzvédelméért.
- Köteles ismerni munkaterületén a tűzvédelmi felszerelések, tűzoltó készülékek helyét, használatát.
- Köteles ismerni a tűzjelzés módját és szükség esetén a tüzet jelezni a felettesek, távollétükben a tűzoltóság felé.
- Köteles a tűzvédelmi oktatáson és szakvizsgán (jelenleg nincs az iskolában szakvizsgára kötelezett) megjelenni, ill. vizsgát tenni.
- Köteles a zárással és a munkahely elhagyásával kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat betartani és a tűzvédelmi teendőket elvégezni.
- Azokat a tűzvédelmi hiányosságokat, amelyeket saját hatáskörében nem tud megszüntetni, köteles az igazgató, ill. az igazgató-helyettes felé jelezni.
- Köteles megismerni az általa felhasznált anyag, kezelt gép, berendezés, tűzvédelmi tulajdonságait, az oltásukra vonatkozó előírásokat (milyen töltetű tűzoltó készülékkel szabad az adott tüzet oltani és hogyan).
- Munkavégzés során a műveleti, kezelési, karbantartási utasítások előírásait köteles megismerni, az azokban foglalt tűzvédelmi előírásokat köteles elsajátítani és munkája során alkalmazni.
- Tűz esetén köteles a tűzoltás vezetőjének az utasításait maradéktalanul teljesíteni.
- Köteles a tűz oltásában a Tűzriadó tervnek megfelelően tevőlegesen részt venni (akinek a Tűzriadó tervben külön feladata van, köteles azt elvégezni), illetve a kijelölt gyülekezési helyen tartózkodni mindaddig, amíg a távozásra engedélyt nem kapott.

2.70. Valamennyi vezető (beleértve az alkalmilag megbízott vezetőt és az órát tartó pedagógust is) tűzvédelmi feladatai

2.71. KÖTELES:

- Ismerni az irányítási területére (tanárok esetében a felügyeletük alatt lévő helyiségre) vonatkozó központi tűzvédelmi előírásokat, illetve jelen Tűzvédelmi Szabályzat előírásait.
- Elősegíteni irányítási területén a tűzvédelmi feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását.
- A tudomására jutott rendellenességet azonnal megvizsgálni, megszüntetésére intézkedést tenni, közvetlen tűz vagy robbanásveszély esetén a munkavégzést azonnal leállítani.
- A tűzvédelmi helyzetre kiható változást (tárolt, felhasznált tűzveszélyes anyagok mennyisége, stb.) az igazgatónak, ill. a tűzvédelmi előadónak haladéktalanul jelezni.
- Beosztottai, tanulói részére a gyakorlati tűzvédelmi oktatásokat megtartani, a tűzriadó tervet ismertetni, az oktatott ismereteket visszakérdezni, az oktatásról az előírásoknak megfelelő

jegyzőkönyvet készíteni és biztosítani, hogy az oktatók ismereteket a dolgozók munkájuk során alkalmazzák, illetve betartsák.

- Eltiltani a munkavégzéstől azt a dolgozót, tanulót, aki a Tűzvédelmi Szabályzat előírásait nem tartja be, illetve nem vesz részt a tűzvédelmi oktatáson.
- Irányítási területén biztosítani, hogy a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett dolgozó („ha van ilyen) a szakvizsgát letegye, a felkészüléshez szükséges anyagok, információk a vizsgára kötelezettek rendelkezésére álljanak.
- Megtiltani, illetve megakadályozni a munkavégzést, ha a munkához szükséges tűzvédelmi feltételek nincsenek biztosítva.
- Tűz esetén, irányítási területén a tűz oltásában és a mentésben önállóan intézkedni.

2.72. FELELŐS:

- Az irányítása alá tartozó terület tűzvédelméért.
- A munkahely rendjéért, tisztaságáért, a tűz-és robbanásveszélyes anyagok kezelésével, tárolásával kapcsolatos előírások betartásáért, a dohányzás és nyílt láng használatának tilalmára utaló utasítások érvényre juttatásáért.
- Azért, hogy irányítási területén a közlekedési utak ne legyenek eltorlaszolva, leszűkítve, a vészkijáratok szabadon legyenek hagyva, a közlekedési utak csúszás-és botlásmentesek legyenek, a tűzoltó készülékek, főkapcsolók jól megközelíthetőek legyenek.
- Azért, hogy éghető anyag, éghető folyadék az irányítási területe alá tartozó munkaterületeken a szükséges (megengedett) mennyiségnél nagyobb mennyiségben ne legyen tárolva.
- Azért, hogy az irányítási területén lévő helyiségek tűzriadó kulcsai le legyenek adva a helyükre.
- A rendkívüli eseményre való felkészítésért, a tűzriadó begyakoroltatásáért, a tűzriadó végrehajtásáért, a tűzriadóval kapcsolatos feladatok elosztásáért, a tűzriadó megszervezéséért.
- Azért, hogy munkakezdés előtt a munkaterület tűzvédelmi szempontból is ellenőrizve legyen, nincs-e tűzveszély, továbbá a munka befejezése után nem maradt-e vissza tüzet okozó körülmény.
- A tűzvédelmi szabálysértőkkel szembeni fegyelmi felelősségre vonás kezdeményezéséért.
- A tűzvédelmi ellenőrzések során felmerült, az irányítási területe alá tartozó hiányosságok megszüntetéséért.

III. FEJEZET

AZ ISKOLA TŰZVÉDELMI SZERVEZETÉNEK FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE

AZ ISKOLA IGAZGATÓJA A TŰZVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA AZ EREDMÉNYES VÉGREHAJTÁS ÉRDEKÉBEN TŰZVÉDELMI SZERVEZETET HOZ LÉTRE.

3.00. A tűzvédelmi szervezet összetétele

Tűzvédelmi Bizottság

Tűzvédelmi előadó

3.10. Tűzvédelmi Bizottság

- Tagjai:
- igazgató
 - gazdasági ügyintéző
 - gondnok-karbantartó

A Tűzvédelmi Bizottság évenként komplex tűzvédelmi ellenőrzést tart az iskola területén a közvetlen felelős vezetők bevonásával.

3.11. Feladata

- Rendszeresen vizsgálja és értékeli az iskola tűzvédelmi helyzetét, javaslatot tesz a tűzvédelmi tevékenység javítására.
- Évenként köteles a tűzvédelmi szabályok folyamatos megtartása érdekében az iskola valamennyi helyiségében, udvarán, stb. tűzvédelmi ellenőrzést tartani.
- Gondoskodik az ellenőrzések alkalmával megállapított hiányosságok megszüntetéséről, a mulasztók felelősségre vonásáról.
- Közreműködik az iskolára vonatkozó sajátos tűzvédelmi problémák felkutatásában és az azokra vonatkozó előírások kidolgozásában (pl. tanulók, vendégek mentése, gyülekezési körlet kijelölése, stb.).
- Véleményezi a gazdasági tervekkel összhangban készített tűzvédelmi fejlesztési terveket, szakmai tanácsokkal segíti elő a tűzvédelmi tervezést.
- Részt vesz az iskola területén, illetve az iskola működésével kapcsolatos (pl. külső bémunkák) tüzesetek kivizsgálásában. A vizsgálatot a Tűzvédelmi Bizottság vezetője, illetve az általa megbízott bizottsági tag irányítja.
- Beruházások és fejlesztések előkészítése és megvalósítása során biztosítja a tűzvédelmi előírások érvényre juttatását.
- A tűzvédelmi szervezet tagját a tűzvédelmi tevékenysége ellátása során a közfeladatot ellátó személy büntetőjogi védelme illeti meg.
- A tűzvédelmi szervezet tagja a tűzvédelemmel összefüggő bűncselekmény, szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt, a cselekményének folytatásában köteles meggátolni, az eseményt azonnal jelenteni az iskola igazgatójának.

3.12. **Tűzvédelmi Bizottság vezetője**

- Gondoskodik arról, hogy a bizottsági tagok név szerint ki legyenek jelölve, és részükre a megbízólevelek kiadásra kerüljenek.
- Köteles intézkedni a tűzvédelmi helyzetre kiható változás bejelentéséről a tűzoltóság és a fenntartó felé.
- Esetleges változás esetén a változásnak megfelelően köteles intézkedni az új tűzveszélyességi osztályba sorolásról, ennek megfelelően a tűzvédelmi szabályzat módosításáról, kiegészítéséről, a helyiségre vonatkozó tűzvédelmi utasítás módosításáról, kiegészítéséről, a szükséges szín-, és alakjelek kihelyezéséről az új besorolásnak megfelelően.
- Köteles intézkedni a tűzriadó terv szükség szerinti módosításáról, kiegészítéséről.

3.13. **Tűzvédelmi előadó feladatai, jogai**

- Elkészíti az iskola Tűzvédelmi Szabályzatát, valamint a Tűzriadó tervet.
- Biztosítja és ellenőrzi a megelőző tűzvédelmi rendelkezések, utasítások, tűzvédelmi, illetve tűzvédelmet is érintő szabványok, valamint az iskola igazgatója által kiadott utasítások végrehajtását és a tapasztalt hiányosságokról tájékoztatja az iskola igazgatóját.
- Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a hatáskörébe utalt tűzvédelmi tevékenységet, szükség esetén az iskola igazgatójától kapott jogkörében intézkedik a hiányosságok megszüntetésére, illetve a tevékenység felfüggesztésére, a veszélyeztetett terület kiürítésére, esetleg a tűzriadó elrendelésére.

- A tűzriadó elrendelését, illetve a tevékenység felfüggesztését, helyiség kiürítését haladéktalanul köteles jelenteni az iskola igazgatójának, annak távollétében az iskolában tartózkodó első számú vezetőnek.
- Elősegíti a tűzvédelmi szabályok, előírások megtartását, illetve érvényre juttatását.
- Megszervezi a tűzjelzést, a tűzoltást és a tűzriadó terv végrehajtását, illetve elrendeli a végrehajtás megszervezését, illetve a végrehajtást.
- Segítséget nyújt a tűzriadó végrehajtásában.
- Szakmai segítséget nyújt az iskola igazgatójának az iskola működési területén végzendő tűzveszélyes tevékenység ellenőrzéséhez.
- Intézkedési jogköre, ellenőrzési jogköre kiterjed az iskola területére és a működési köréhez tartozó területekre.
- Biztosítja beruházásoknál a létesítés tűzvédelmi szabályainak érvényre juttatását, melynek érdekében az iskola igazgatójának tájékoztatnia kell a beruházás céljáról, a megvalósítás módjáról, üteméről.
- Szabályozza az iskola dolgozóinak tűzvédelmi oktatását, az oktatások dokumentálásának módját, a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettek felkészítését, illetve biztosítja a felkészüléshez szükséges ismerethordozókat.
- Elősegíti a tűzvédelmi szabályok érvényesülését a gépek, berendezések üzembe helyezésénél.
- Belső ellenőrzéseivel elősegíti az iskola területén lévő tűzvédelmi berendezések, felszerelések üzemképességének folyamatos fenntartását, időszakos felülvizsgálatát (az ügyintéző és a gondnok-karbantartó közreműködésével).
- Részt vesz a tűzoltóság, a fenntartó és más ellenőrzésre jogosult szervek ellenőrzéseiben, eljárásaiban.
- A felügyeleti szerv által meghatározott szempontok szerint elkészíti az iskola tűzvédelmi helyzetéről, tevékenységéről a beszámoló jelentést, illetve a tájékoztató jelentést.
- Külön felkérésre köteles beszámolni az iskola igazgatójának és a Tűzvédelmi Bizottságnak az iskola tűzvédelmi helyzetéről, az elvégzett feladatokról.
- A dolgozó tűzvédelmi oktatásának elmulasztása esetén annak pótlására jogosult felszólítani az érintett munkahelyi vezetőt, ismételt mulasztás esetén köteles fegyelmi felelősségre vonást kezdeményezni.
- Jogosult minden olyan tárgyaláson, eljáráson részt venni, ahol tűzvédelmet érintő kérdések kerülnek megtárgyalásra.
- Jogosult bármely, a tűzvédelmet is érintő dokumentációba betekinteni. Tűzvédelmi tevékenységével kapcsolatos feladatai ellátásában az iskola igazgatójának van közvetlenül alárendelve.
- A tűzvédelmi előadót a tűzvédelmi tevékenysége ellátása közben a nap bármely időszakában az iskola működési területén teljes mozgásszabadság illeti meg.
- Évenként a tűzvédelmi szabályok folyamatos megtartása érdekében, az iskola valamennyi helyiségében tűzvédelmi ellenőrzést tart.
- Az ellenőrzések alkalmával megállapított hiányosságokról jegyzőkönyvet készít, melyet az iskola rendelkezésére bocsát (3. pld.), javaslatokat tesz a feltárt hiányosságok megszüntetésére, az iskola igazgatójánál kezdeményezi a mulasztók felelősségre vonását.
- Részt vesz az iskola működési területén, illetve az iskola működésével kapcsolatos (pl. külső munkák, rendezvények) tűzesetek kivizsgálásában.
- Tűzvédelmi tevékenységének ellátása közben a közfeladatot ellátó személy büntetőjogi védelme illeti meg.

3.14. Az iskola tűzvédelmi szervezetének működése

- A tűzvédelmi szervezet az iskola operatív tűzvédelmi feladatainak ellátására hivatott szerve.
- A tűzvédelmi szervezet létrehozásával a tűzvédelmi feladatok ellátásáért személyi felelősséggel tartozók joga és hatásköre, az azzal együtt járó felelőssége nem változik, nem csökken, a felelősséget átruházni nem lehet.
- A tűzvédelmi szervezet tagjai kijelölés és írásbeli megbízás alapján a beosztásukból adódó munka szerves részeként, illetve amellet végzik el a meghatározott tűzvédelmi feladatokat.
- A tűzvédelmi szervezet tagja, a tűzvédelmi feladata ellátásával kapcsolatban jogosult az iskola területén bármelyik helyiségbe belépni és ott ellenőrzést végezni, közvetlen veszély esetén az ott folyó munkát felfüggeszteni.
- A tűzvédelmi szervezet tagjai a tudomásukra jutott szolgálati titkot kötelesek megőrizni, az iskola működésével kapcsolatos iratokat kötelesek az iratkezelési és irat nyilvántartási szabályok megtartásával naprakész állapotban tartani.

IV. FEJEZET

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ÉS SZAKVIZSGÁZTATÁS

A szakvizsgáztatás szabályai a teljesség igénye miatt (esetleges változás esetére, a további módosítások elkerülésére) lettek a szabályzatban rögzítve (lásd a dőlt betűvel írtakat), mivel jelenleg az iskolában nincs tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkavállaló.

4.10. Általános előírások

- Az iskola köteles biztosítani, hogy valamennyi dolgozó a tevékenységi körével kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket, a tűzvédelmi szabályzatban meghatározottakat, a tűz esetén végzendő feladatokat, stb. tűzvédelmi oktatás keretében elsajátítsa.
- Az iskola köteles gondoskodni arról, hogy valamennyi munkavállalója:
 - a munka, illetve a tevékenységi körével kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket még a munkába állása előtt elsajátítsa,
 - a tűz esetén végzendő feladatokat megismerje,
 - *az előírt tűzvédelmi szakvizsgát a munkavégzés előtt letegye,*
 - szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal a munkakörének megfelelő gyakorlati tűzvédelmi oktatásban részesüljön.
- Az a dolgozó, aki a munkaköréhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik, annak megszerzéséig az adott munkakörben nem, vagy csak felügyelet mellett foglalkoztatható.
- Minden dolgozót elméleti és gyakorlati tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni és az elsajátítás tényéről az oktatást végzőnek meg kell győződni.
- A dolgozó köteles a tűzvédelmi oktatáson részt venni.
- Szabálysértést követ el és pénzbírsággal is sújtható az a munkavállaló, aki a kötelező tűzvédelmi oktatáson való részvételt megtagadja, vagy az oktatáson nem vesz részt, *illetve a munkakörére előírt tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyamon nem vesz részt, illetve a szakvizsgát nem teszi le.*
- A tűzvédelmi oktatásról távol maradtak részére pótoktatást kell tartani.
- A munkába állás előtt a munkakörre vonatkozó gyakorlati oktatásban kell részesíteni a dolgozót, a munkába állást követő egy héten belül pedig elméleti oktatást kell részére tartani.
- Az általános (elméleti) és speciális gyakorlati oktatásokat a munkavégzés jellegének megfelelően úgy kell megtartani, hogy a dolgozó a tűzvédelmi ismereteket és készségeket megszerzeze.

- Az általános elméleti oktatást a tűzvédelmi előadónak, a munkakörre vonatkozó speciális gyakorlati oktatást a közvetlen munkahelyi vezetőnek kell megtartani.
- Az elméleti oktatásról a tűzvédelmi előadó, a gyakorlati tűzvédelmi oktatásról a közvetlen munkahelyi vezetők kötelesek oktatási jegyzőkönyvet készíteni, illetve oktatási naplót vezetni.
- A dokumentálást a munkavédelmi oktatások dokumentálásával együtt is lehet végezni, de az oktatott anyag leírásánál pontosan ki kell térni a tűzvédelmi oktatási anyag megjelölésére, visszakérdezésére.
- Az ismétlődő oktatásokra alkalmanként legalább 60 percet kell biztosítani munkaidőben, és a lehetőségeknek megfelelően szemléltető eszközöket is kell alkalmazni, illetve a helyszínen található eszközöket (tűzoltó készülék, stb.) be kell mutatni, kezelésüket be kell gyakoroltatni.
- Az oktatás idejére a dolgozót átlagkeresete illeti meg.
- Az oktatáshoz szükséges eszközöket az iskolának kell biztosítani.
- A tűzvédelmi oktatáson elhangzottakat szóban vagy írásban vissza kell kérdezni. Nem kielégítő eredmény esetén az oktatást meg kell ismételni.
- Minden új tűz-, vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés, technológia, anyag, stb. bevezetése, illetve alkalmazása előtt az érintett dolgozókat a vonatkozó tűzvédelmi szabályokra, a tűz esetén tanúsítandó magatartásra soron kívül ki kell oktatni.
- A tűzvédelmi előadó évenként legalább egy alkalommal köteles az oktatási naplót (jegyzőkönyvet) ellenőrizni és aláírásával ellátni.
- Az oktatási dokumentációkat 5 évig meg kell őrizni. Az oktatási dokumentációkban rögzíteni kell a mulasztókkal szembeni szankciókat is.

4.20. Az oktatási jegyzőkönyv tartalma

- A tűzvédelmi oktatásról készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
 - az oktatást végző nevét, beosztását,
 - az oktatást végző aláírását,
 - az oktatás időpontját,
 - az oktatás tárgyát (az oktatott anyag rövid leírását),
 - az oktatásban részesültek nevét, beosztását, aláírását,
 - az oktatás időtartamát,
 - az oktatás jellegét,
 - a visszakérdezés eredményét vagy záradékolását,
 - a pótktatásra vonatkozó adatokat.

4.30. Speciális tűzvédelmi oktatást kell tartani:

- gázfogyasztó berendezés kezelését végző dolgozók részére,
- hegesztést stb. végző dolgozók részére

4.40. Tűzvédelmi szakvizsgára vonatkozó előírások

- A tűzvédelmi szakvizsga külső (akkreditált) vizsgabizottság előtt történik.
- A vizsgázónak a vizsgabizottság előtt számot kell adni arról, hogy:
 - megfelelő mértékben ismeri a tevékenységére vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait,
 - azokat a gyakorlatban is alkalmazni tudja és a kapcsolódó szakmai feladatokat meg tudja oldani.
- A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettekről az iskolának nyilvántartást kell vezetni, melyben fel kell tüntetni a vizsga időpontját, a vizsgaigazolás számát, az esedékes vizsga időpontját.

- *A tűzvédelmi szakvizsga letételéhez az iskola köteles biztosítani a dolgozó tanfolyamon való részvételét.*
- *A tanfolyamon való részvétellel, a vizsgáztatással kapcsolatos költségek az iskolát terhelik, az iskola köteles ezeket a költségeket tervezni és biztosítani.*
- *A tűzvédelmi szakvizsgát ötvenként meg kell ismételni, illetve az ismereteket ötvenként fel kell eleveníteni.*
- *A bizonyítvány érvényességének lejártja esetén ismételt szakvizsga tehető, a felkészítő tanfolyam újbóli elvégzésének kötelezettsége nélkül.*
- *A vizsgára való felkészítést, vizsgára jelentést a tűzvédelmi előadó ellenőrzi.*
- *Tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörben az újonnan felvett dolgozót a vizsgaigazolás megszerzéséig felügyelet nélkül foglalkoztatni nem szabad.*
- *Nem megfelelő munkavégzés, vagy tűzvédelmi szabálysértés esetén a szakvizsga igazolást be kell vonni és azt csak újabb eredményes vizsga letétele után szabad ismét kiadni.*
- *Ha az érvénytelen bizonyítvány visszavonásra kerül, akkor az ismételt szakvizsgára bocsáthatóság feltétele a felkészítő tanfolyam újbóli elvégzése.*
- *A tűzvédelmi szakvizsgáról és annak lefolyásáról a vizsgabizottság köteles jegyzőkönyvet készíteni, melynek egy példányát az iskola irattárában kell elhelyezni és öt évig meg kell őrizni.*
- *A tűzvédelmi szakvizsga igazolásnak tartalmazni kell:*
 - *a személyi adatokat (név, szül. hely, év, hó, nap, anyja neve, személyi ig. száma),*
 - *a szakvizsga elrendelésére vonatkozó jogszabály hivatkozást,*
 - *szakvizsga-képesítés (foglalkozási ág, munkakör) megnevezését,*
 - *a vizsga érvényességének időtartamát, az esedékes vizsga időpontját,*
 - *szabálytalan munkavégzés esetén a vizsga érvénytelenítésére való figyelmeztetést,*
 - *a vizsga időpontját,*
 - *a vizsgáztatók aláírását, bélyegzőjét.*
- *Akinek a vizsgaigazolását nem megfelelő munkavégzés vagy tűzvédelmi szabálysértés miatt vonják be, azt szakvizsgához kötött munkakörben, az újbóli vizsga letételéig még felügyelet mellett sem szabad foglalkoztatni.*

V. FEJEZET

TŰZVÉDELMI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK RENDJE

A tűzvédelmi ellenőrzés célja:

- **Annak megállapítása, hogy az iskolában, a tevékenység végzésének feltételei megfelelnek-e a tűzvédelmi előírásokban meghatározott követelményeknek.**
- **Intézkedni a feltárt hiányosságok megszüntetésére, a szükségesnek ítélt feladatok fontossági sorrendben történő megoldására.**
- **Az ellenőrzés alkalmával meg kell állapítani azt is, hogy a tűzvédelmi technikai berendezések, eszközök, felszerelések, oltóanyagok, a tűzterhelést figyelembe véve elegendőek-e a tűz oltására.**
- **Megvizsgálni, hogy egy esetleges tűz esetén a menekülés lehetőségei biztosítottak-e.**

5.10. Az iskolában alkalmazott ellenőrzési módok

- **rendszeres-és cél tűzvédelmi ellenőrzés,**

- tűzvédelmi szemlék, bejárások,
- folyamatos napi ellenőrzések,
- időszakos vizsgálatra kötelezett gépek és berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata.

5.11. Rendszeres tűzvédelmi ellenőrzés

- A tűzvédelmi előadó évenként legalább két alkalommal köteles tűzvédelmi ellenőrzést végezni az iskola területén.
- Az ellenőrzés lehet a munkavédelmi ellenőrzéssel egybekötött, de a szemlejegyzőkönyvben, illetve a bejárás feljegyzésben utalni kell a két ellenőrzés összevonására.
(pl. Jegyzőkönyv munkavédelmi és tűzvédelmi belső ellenőrzésről)
- Az iskola igazgatója, általános helyettese, gondnoka szükség szerint, de legalább évenként egy alkalommal kötelesek tűzvédelmi ellenőrzést végezni az iskola valamennyi helyiségére kiterjedően.
- A közvetlen munkahelyi vezetők naponta kötelesek illetékességi területükön tűzvédelmi ellenőrzést végezni a munkakezdés előtt és folyamatosan. Hiányosság esetén kötelesek a szükséges intézkedést megtenni, hatáskörüket túllépő esetben kötelesek a hiányosságot az igazgató, távollétében az igazgató-helyettes felé jelezni.
- Valamennyi munkavállaló a munka befejezésekor, a helyiség, a munkaterület elhagyása előtt, köteles tűzvédelmi áttekintést végezni. Az áttekintés során ellenőrizni kell, hogy nem maradt-e vissza tüzet okozó körülmény, nem ég-e valami, a feszültségmentesítés megtörtént-e, stb.

5.12. Tűzvédelmi célellenőrzés

- Célellenőrzést kell tartani előre meghatározott napokon, szükség esetén munkaszüneti napokon, rendkívüli esetekben a Tűzvédelmi Bizottság tagjainak és a tűzvédelmi előadónak évenként legalább egy alkalommal. Az ellenőrzéseknek egy-egy részterületre kell kiterjedni (pl.: tantermek, szertárak, raktárak, kazánház, öltöző stb.). Ezekről az ellenőrzésekről csak akkor kell jegyzőkönyvet készíteni, illetve feljegyzést vezetni, ha hiányosság fordult elő az ellenőrzés során.
- Célellenőrzést kell a Tűzvédelmi Bizottságnak tartani minden olyan esetben, ha tüzeset fordult elő, vagy, ha arra a tűzoltóságtól, a fenntartótól utasítást, felkérést kap.

5.13. Tűzvédelmi szemle és bejárás

- Tűzvédelmi szemlén köteles részt venni az iskola igazgatója évenként legalább egy alkalommal (lehet a munkavédelmi szemlével együtt is).
- Az igazgatói tűzvédelmi szemlén jelen kell lenni:
 - Tűzvédelmi Bizottság tagjainak,
 - tűzvédelmi előadónak,
 - az adott terület közvetlen munkahelyi vezetőjének.
- A tűzvédelmi bejárást a tűzvédelmi előadó önállóan, vagy a tűzvédelmi előadó az adott terület felelős vezetőjével közösen végzi.
- A tűzvédelmi bejárást félévenként meg kell ismételni az alábbi munkaterületeken:
 - kazánházban,
 - raktárakban, szertárakban,
 - karbantartó-műhelyben.
- A tűzvédelmi szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, illetve ellenőrzési naplót kell vezetni, a bejárásról feljegyzést kell készíteni hiányosság esetén.
- A jegyzőkönyvet vagy a naplót a tűzvédelmi előadó köteles elkészíteni, ill. aláírásra felterjeszteni.

A tűzvédelmi szemlérről készült jegyzőkönyvnek tartalmazni kell:

- a szemle helyét, idejét, célját,
 - a szemlebizottság összetételét (név, beosztás),
 - a szemle tárgyát,
 - az előző szemlén feltárt hiányosságok megszüntetésére tett intézkedéseket, megvalósítást, a hiányosságok felszámolását,
 - a szemlén feltárt hiányosságok pontos felsorolását (sorszámmal ellátva és a hely pontos megjelölésével),
 - a hiányosságok felszámolására hozott intézkedéseket, és a megszüntetés határidejét,
 - a hiányosságok felszámolásáért felelős személyek nevét és beosztását,
 - egyéb szükségesnek tartott megállapításokat,
 - a szemlebizottság tagjainak aláírását.
- A szemlejegyzőkönyv a munkavédelmi szemlejegyzőkönyvvel, ill. a tűzvédelmi bejárás feljegyzés a munkavédelmi feljegyzéssel együtt is készülhet, de a jegyzőkönyvben, illetve feljegyzésben el kell különíteni a munkavédelmi és tűzvédelmi hiányosságokat, illetve az azokra tett intézkedéseket.
 - A tűzvédelmi szemlérről készült jegyzőkönyvek egy-egy példányát irattárban kell elhelyezni, egy-egy példányát a hiányosságok felszámolásáért felelős vezetőknek kell átadni.

5.14. Folyamatos napi ellenőrzések

- A közvetlen munkahelyi vezetők (az órát, foglalkozást tartó pedagógus is a tanulók vonatkozásában) naponta kötelesek illetékességi területükön tűzvédelmi ellenőrzést végezni a munkakezés előtt és folyamatosan.
- Hiányosság esetén kötelesek a szükséges intézkedést megtenni, hatáskörüket túllépő esetben kötelesek a hiányosságot jelezni az igazgatónak, az ő távollétében az igazgató-helyettes felé.
- A munka befejezésekor, a helyiség, a munkaterület elhagyása előtt, az azt utoljára elhagyó köteles tűzvédelmi áttekintést végezni.
- Az áttekintés során ellenőrizni kell, hogy, nem ég- e valami, a feszültségmentesítés megtörtént-e, nem maradt-e vissza tüzet okozó körülmény.

A napi folyamatos ellenőrzések során ellenőrizni kell, hogy:

- a hulladékok a helyiségekből el lettek- e távolítva, és a kijelölt helyen lettek- e gyűjtve,
- a kijáratok, közlekedési utak szabadon vannak- e hagyva,
- nem maradt-e a helyiségekben használaton kívüli tűzveszélyes anyag, ill. folyadék,
- a tűzoltó készülékekhez, villamos kapcsolókhoz vezető utak szabadon vannak- e hagyva,
- a közművek (víz, villany, gáz) el vannak- e zárva,
- a nyílászárókat (ajtók, ablakok) becsukták- e,
- a villamos berendezéseket feszültségmentesítették-e,
- egyéb, tüzet okozó gép vagy berendezés nem maradt-e bekapcsolt állapotban.

A közvetlen munkahelyi vezetők által tartott ellenőrzések során meg kell győződni:

- a lezárt helyiségek ajtóinak, ablakainak zárt állapotáról,
- a tűzoltókészülékek feltöltöttségéről (érvényességéről),
- a vészlétrák és vészkijáratok szabadon tartásáról,
- a tűzvédelmi szabályok betartásáról stb.

5.20. Egyéb előírások

- Az iskola Tűzvédelmi Bizottságának vezetője évenként köteles beszámoltatni a közvetlen munkahelyi vezetőket irányítási területük tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelmi ellenőrzések (belső ellenőrzések) tapasztalatairól.
- A beszámolóknak akkor kell írásban történni, ha tűzvédelmi hiányosság fordult elő az irányítási területükön, ha nem volt hiányosság, akkor elegendő a szóbeli tájékoztatás is.
- Úgy az írásbeli, mint a szóbeli beszámolót a tárgyév december 15-ig kell teljesíteni.
- Közvetlen tűzveszély esetén a jelzést szóban azonnal meg kell tenni, és 24 órán belül írásban meg kell ismételni az igazgató ill. távollétében a igazgató-helyettes felé.
- Soron kívüli ellenőrzés végrehajtására kell kötelezni azt a vezetőt, akinek az illetékességi területén:
 - tüzeset történt,
 - a tűzvédelmi biztonság romlott,
 - a belső vagy külső ellenőrzés során hiányosságot állapítanak meg,
 - új technológia bevezetésére, új gép, berendezés üzembe helyezésekor.
- A tűzvédelmi helyzetet lényegesen megváltoztató körülményt, létesítmények üzembe helyezését, létesítmények funkciójának jelentős megváltozását a Tűzvédelmi Bizottság vezetője köteles bejelenteni a tűzoltóság felé.
- A tűzvédelmi helyzetre kiható lényeges változásának tekinthető:
 - helyiség használatbavétele, bővítése, használatának megváltoztatása,
 - a tevékenység ideiglenes megszűnése, vagy más tevékenységre való átállás,
 - tűzveszélyes gép, tevékenység, anyag, berendezés, stb. alkalmazása, illetve megszüntetése,
 - tűzveszélyes gép, berendezés átalakítása nem tűzveszélyes géppé, berendezéssé,
 - a raktározás mennyiségi, vagy minőségi megváltozása (50 %-os változás vagy tűzveszélyes anyag behozatala, stb.)
 - tűzriadó terv módosítása,
 - gyülekezési körlet helyének megváltoztatása stb.
- A tűzvédelmi helyzetre kiható lényeges változásról a dolgozókat, tanulókat tűzvédelmi oktatás keretében tájékoztatni kell.

VI. FEJEZET

HASZNÁLATTAL, TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

6.10. Használattal kapcsolatos általános tűzvédelmi előírások

- Létesítményt, gépet és berendezést csak a használati utasításokban meghatározottak szerint és csak az üzembe helyezési engedélyben meghatározott, a rendeltetésének megfelelő célra szabad használni.
- Bármilyen tevékenységet, raktározást, tárolást, stb. csak az adott tevékenységre, illetve a tárolt anyagra vonatkozó tűzvédelmi utasítások betartása mellett szabad végezni az iskola működési területén.

- Az „A” „B” és „C” tűzveszélyességi besorolású helyiségekben, illetve közvetlen környezetükben biztosítani kell az adott tűz oltására alkalmas kifogástalan tűzoltó készüléket.
- Az „A”, „B” és „C” tűzveszélyességi besorolású helyiségekben tilos a dohányzás és a nyílt láng használata, a tilalomra utaló szín-és alakjelet, ezekben a helyiségekben jól látható helyen ki kell függeszteni (a piktogram elhelyezése mellőzhető, ha az épület bejárati ajtaján szerepel: „Az iskola egész területén a dohányzás tilos!” felirat).
- Az iskolában csak a kijelölt és táblával megjelölt helyen szabad dohányozni (vendégeknek is). A dohányzóhely kijelölésénél biztosítani kell, hogy a tűzvédelemmel, munkavédelemmel, környezetvédelemmel kapcsolatos valamennyi előírás be legyen tartva.
- Hegesztést, nyílt lánggal történő munkavégzést csak a tűzveszélyes tevékenységekre vonatkozó előírások betartásával szabad végezni.
- Tűzveszélyes folyadékot, hulladékot csak jól zárható fedelű, a tűzveszélyre figyelmeztető feliratozással szabad tárolni, illetve gyűjteni.
- Az iskolában használt valamennyi kémiai/vegyi anyagnak be kell szerezni a biztonsági adatlapjait, és az azokban írtakat maradéktalanul be kell tartani (nem csak a tűzvédelemre vonatkozó előírásokat).
- A villamos főkapcsolókhöz, közművekhez, tűzoltó felszerelésekhez vezető utakat, közlekedési utakat mindig tisztán, csúszásmentesen kell tartani, oda tárgyakat még ideiglenesen sem szabad elhelyezni.
- A kijáratokat és vészijáratokat nem szabad eltorlaszolni, leszűkíteni, azokat az előírás szerint jelölni kell.
- A tűzoltó felszereléseket, közműveket jól láthatóan jelölni kell.
- Az iskola kiürítése, és az ott keletkezett tűz jelzése, továbbterjedésének megakadályozása, valamint felszámolása során használható tűzvédelmi eszközöket, felszereléseket utánvilágító biztonsági jelekkel kell megjelölni, melyeknek legalább a vonatkozó szabványban meghatározott ideig alkalmasnak kell lenniük a céljuknak megfelelő fény kibocsátására.
- A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett, 2,0-2,5 méteres magasságban kell elhelyezni úgy, hogy az a helyiségben lévő legnagyobb távolságról is könnyen felismerhető legyen. Amennyiben a felismerési távolság a 25 métert meghaladja, úgy a tűzvédelmi jelzéshez az eszköznek megfelelő előjelző és iránymutató biztonsági jelet kell alkalmazni.
- Az iskola helyiségeit csak a használatbavételi engedélyben meghatározott célra szabad használni, attól eltérni csak a szakhatóságok hozzájárulásával szabad.
- Azokban a helyiségekben, ahol munkavégzés folyik, illetve személyek tartózkodnak, **TILOS AZ AJTÓKAT (BELÜLRŐL IS) BEZÁRNI!** Ha a bezárási tilalom a technológia vagy egyéb ok miatt nem teljesíthető, akkor veszély esetére biztosítani kell a külső kinyithatóságot.
- A külső bejárókat szabadon kell hagyni, ott sem az iskola dolgozói, sem más közlekedők nem parkolhatnak (tűz esetén akadályozzák a tűzoltók vonulását). A parkolási tilalmat jelölni kell!
- Az iskola udvarán mindig biztosítani kell olyan szélességű közlekedési utat, ahol szükség esetén a tűzoltó gépjárművek az épületet meg tudják közelíteni.
- Az épület kéményeit évenként felül kell vizsgáltatni, a vizsgálatokról jegyzőkönyvet kell készíteni, illetve igazolást kell kérni. Hibás kéményt üzemeltetni tilos!
- Az „A” és „B” tűzveszélyességi besorolású helyiségbe csak szikramentes villamos szerelvények építhetők be, illetve használhatók. Az ilyen besorolású helyiségekbe szikrát okozó tárgyat, gyújtóeszközt tilos bevinni!
- Az iskola működési területén található valamennyi tűzoltó készüléket, tűzoltó technikai eszközöket és felszereléseket állandóan üzemképes állapotban kell tartani, azokat nem szabad eltor-

laszolni, az időszakos felülvizsgálatukat rendszeresen el kell végeztetni, valamint a készenléletben tartói ellenőrzéseket az iskolának el kell végezni.

6.20. Raktározásra és tárolásra vonatkozó tűzvédelmi előírások

- Egy helyiségben az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok vagy a „C” és „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal (tűzveszélyességi osztályok meghatározását lásd a mellékletekben) együtt - amennyiben vonatkozó műszaki követelmények ettől eltérően nem rendelkezik – nem tárolhatók.
- Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékot kiserelni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és hatékony szellőztetést biztosítottak.
- Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint a „C” és „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékot csak jogszabályban, vonatkozó műszaki követelményben meghatározott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni.
- Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, együtt tárolni nem szabad. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta, vagy – ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik – folyamatosan ellenőrizni kell és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.
- Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag, valamint a „C” tűzveszélyességű éghető folyadék egyedi gyűjtőcsomagolásán - amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - az anyag tűzveszélyességi osztályát szövegesen, vagy piktogrammal kell jelölni.
- Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tárolni nem szabad.
- Az iskola tetőtérében, padlásán éghető anyagot csak úgy és olyan mennyiségben szabad elhelyezni, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelíthetőségét ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.
- A 200 m² feletti tárolóhelység földem-, tetőszerkezete, valamint a tárolt anyag között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani.
- A raktározás, tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.
- Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot és az éghető folyadékot raktározni, tárolni csak nem éghető anyagból készült állványon, polcon szabad.
- Tűzgátló előtérben mindennemű tárolás tilos.

6.30. Festésre, tűzveszélyes folyadékokkal történő munkavégzésre vonatkozó előírások

- Festést csak akkor szabad végezni tűz- és robbanásveszélyes hígító felhasználásával, ha a helyiségben más tűzveszélyes tevékenység nem folyik (pl. hegesztés).
- Ugyancsak tilos egyéb tűz-és robbanásveszélyes folyadékkal munkát végezni, azt olyan helyiségben tárolni, ahol tűzveszélyes tevékenység folyik.
- A tűz- és robbanásveszélyes hígító alkalmazásakor (festés, színkeverés, hígítás közben) dohányozni szigorúan tilos!
- Az elfolyt festék, hígító, tűzveszélyes folyadék felitatására a helyszínen kell tartani legalább fél vödör száraz homokot (fűrészpor vagy más éghető anyag nem használható!).

- Tűzveszélyes folyadék, festék, hígító csak a munkavégzéshez szükséges mennyiségben lehet abban a helyiségben, ahol munkát végeznek, de semmiképpen sem lehet ez a mennyiség 10 liternél több.
- A természetes szellőztetésről gondoskodni kell a festés és a száradás időszakában.
- Az iskola bármely helyiségében szigorúan tilos tűz-és robbanásveszélyes festék, lakk, stb. szórással történő felhordása.
- A festés ideje alatt az előírt egyéni védőeszközöket használni kell. A festés közelében elérhető közelségben legalább egy személynek tartózkodni kell a festést végző személyen kívül.
- A tűz- és robbanásveszélyes anyagok használatakor, azzal történő festésnél a helyiségben, vagy közvetlen a helyiség mellett kívülről lenni kell egy kifogástalan kézi tűzoltó készüléknek akkor is, ha egyébként a helyiségben nincs rendszeresítve. A tűzoltó készülék típusát a helyiségben található tárgyak, felhasznált anyagok figyelembe vételével kell megválasztani.

6.40. Villám és sztatikus feltöltődés elleni védelem

- Az iskola működési területén a villámvédelmi berendezést, ha egyéb jogszabály másként nem rendelkezik, akkor:
 - „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben, szabadtéren legalább **6 évenként** tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni.
- A vizsgálatok során feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

6.50. Villamos berendezésekkel kapcsolatos főbb tűzvédelmi előírások

- A biztonsági berendezéshez, világításhoz, kültéri világításhoz, a folyamatosan üzemeltetett gáz- és elektromos fűtőkészülékekhez, főző-, ill. melegítő berendezésekhez külön leválasztó kapcsolót kell létesíteni.
- A villamos gépeket, berendezéseket 3 évenként érintésvédelmi felülvizsgálat alá kell vonni. Az érintésvédelmi felülvizsgálatokat csak a szükséges szakképesítéssel rendelkező, az iskola igazgatója (vagy az igazgató által megbízott gazdasági ügyintéző) által megbízott személy végezheti.
- Az iskolában használt valamennyi villamos gép-és készülék szerelői ellenőrzését évenként el kell végezteni (villanszerelő végezheti).
- Valamennyi villamos berendezés és éghető anyag között olyan távolságot kell biztosítani, hogy az, az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- A lámpatestek 50 cm-es körzetében, továbbá díszítőelemként vagy árnyékolás céljára éghető anyagot alkalmazni nem szabad (dekorációt sem szabad villamos szerelvényekre helyezni!).
- Hordozható vagy gépre, berendezésre szerelt lámpát csak törpefeszültségről szabad üzemeltetni, illetve kettősszigetelésű (minősítő bizonyítvánnyal ellátott) lámpát szabad használni, amelyet védőbúrával kell ellátni.
- Olyan villamos berendezés, amely használat közben önmagára vagy a környezetére nézve veszélyes felmelegedést okozhat, csak felügyelet mellett és szakaszosan üzemeltethető.
- Hordozható villamos készülék csatlakozó vezetékét úgy kell kialakítani, hogy azok legalább 1.5 m, maximum 6 m hosszúak legyenek.
Villamos gépet, berendezést, készüléket a napi munka befejezése után az üzemi kapcsolóval ki kell kapcsolni (kivéve: pl.: hűtőszekrény), időszakos vagy végleges használaton kívül helyezés esetén a villamos hálózatról le kell választani (le kell szerelni) és az illetéktelenek által történő hozzáférést meg kell akadályozni.
- Villamos berendezést csak a rendeltetésének megfelelően, a használati, ill. kezelési utasításnak megfelelően szabad üzemeltetni.

- Ha egyéb jogszabály másként nem rendelkezik, akkor a villamos berendezéseket tűzvédelmi szempontból az alábbi időszakonként felül kell vizsgáltatni:
 - „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább **3 évenként**,
 - „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább **6 évenként**,
 - „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább **6 évenként**,
- A vizsgálatok során feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

6.60. A létesítményekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok

- Az építményt csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni, a megelőző tűzvédelmi rendelkezések szerint.
- A helyiségekben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagokat, eszközöket szabad tartani.
- Üzemeltetésnél mindig gondoskodni kell arról, hogy szükség esetén a létesítmény gyors kiürítése lehetséges legyen. Ennek érdekében a menekülésre használható kijáratok utakat az építményen belül a vonatkozó munkabiztonsági jogszabályban és szabványokban foglalt módon, az alábbiak szerint biztonsági (menekülési, tűzvédelmi és veszélyhelyzeti) jelzésekkel kell felszerelni.
- Anyagok tárolását, használatát, illetve egyéb tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő helyiségben, illetve szabadtéren szabad folytatni.
- A munkavégzés, vagy más tevékenység során keletkezett anyagokat, hulladékot folyamatosan, de legalább naponta valamennyi helyiségből el kell távolítani, majd az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- Éghető hulladékot jól záródó fedelű, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni.
- Valamennyi munkahelyen a tevékenység, nevelési munka befejezése után, rendezvények után tűzvédelmi szempontból meg kell vizsgálni a területet. Ennek során meg kell szüntetni minden tüzet okozó körülményt, szabálytalanságot.
- A tűzveszélyes helyiségek bejáratánál jól látható helyen a tűzveszélyességi osztályba sorolásra, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó táblát kell elhelyezni.
- A közmű nyitó- és zárószerkezet, tűzvédelmi berendezés helyét jól láthatóan, az előírt szín- és alakjellel jelölni kell.
- A tűzoltó készülékeket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a kijáratok, illetve a tűzveszélyes helyek közelében állandóan üzemképes állapotban kell elhelyezni. A tűzoltó készüléket legfeljebb 1,35 méter – talpmagasság – akadálymentes magasságban kell rögzíteni.
- Az iskolában dolgozók kötelesek a tűzoltó készülékek és eszközök kezelését elsajátítani és tűz esetén azokat rendeltetészerűen használni.
- Az iskolában kulturális- és egyéb rendezvényeket csak a tűzvédelmi szabályok betartásával szabad tartani.
- Rendezvények szervezésénél mindig figyelembe kell venni azt, hogy esetleges tűz, vagy egyéb káreset alkalmával a veszélybe került személyek eltávozása, mentése, valamint a tűzoltó egységek működése zavartalan legyen.
- Az iskolai rendezvényeken jelen kell lenni az iskola igazgatójának, vagy az ő képviselőjének intézkedésre jogosult személynek és egy megfelelő tűzvédelmi ismeretekkel rendelkező személynek. Mindkét feltétel teljesítése esetén egy személy jelenléte is elegendő.

- Az iskolában tartandó rendezvényen mindig jelen kell lenni egy olyan személynek, aki a villamos berendezések használatában jártas, illetve a tűzvédelmi és a biztonsági követelményeket ismeri. A nyitási engedély megadására az iskola igazgatója vagy az ő képviselőjében intézkedésre jogosult személy (írásban megbízott) jogosult.
- Az iskolában kiállításokat csak úgy szabad kialakítani, hogy a látogatók, illetve a kiállított tárgyak ne torlaszolja el a kijáratokat és a közlekedési utakat.
- Törekedni kell nem éghető anyagú és lángmentesített dekorációs anyagok, eszközök alkalmazására (lámpatestre, lámpabúrára semmilyen dekorációs anyag nem helyezhető!).
- A villamos berendezések kezelési utasításait a berendezések mellett ki kell függeszteni.
- A TŰZRIADÓ TERVET a portán (lezárt borítékban), az igazgatói irodában és a tanári szobákban (nyitott borítékban) ki kell függeszteni, azt a helyéről még ideiglenesen sem szabad eltávolítani, szükség esetén a kivonuló tűzoltó egységek vezetőjének rendelkezésére kell bocsátani.

6.70. Közlekedési utak

- Valamennyi helyiségben a villamos berendezések kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószervezetét, továbbá a tűzvédelmi felszerelést és készüléket eltorlaszolni, közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.
- Az épület folyosóit, lépcsőit, belső közlekedési útjait, kijáratait állandóan szabadon kell tartani.
- A tűzoltóság vonulása és működése céljára kialakított felvonulási utakat és területet használható, szabad állapotban kell biztosítani.
- Az épületek körüli vízszervezési helyekhez vezető utakat állandóan szabadon, tűzoltó gépjárművel megközelíthető állapotban kell tartani.
- A bejárati kapuk előtt tilos gépkocsikkal parkolni, az erre figyelmeztető táblát jól láthatóan ki kell helyezni.

6.80. Kijárat- Vészkijárat

- A létesítmény üzemeltetésénél tűzvédelmi szempontból fő követelmény, hogy tűz, vagy robbanás esetén az ott tartózkodók eltávozásának, illetve eltávozásuknak különösebb akadálya ne legyen.
- A kijáratúton, a kijáratú, vészkijáratú ajtóknál és az egyes helyiségekből a kiürítési útvonalra nyíló ajtóknál menekülési útirányt jelző rendszert kell kiépíteni, mely a menekülő embereknek a teljes menekülési útvonal mentén folyamatos és következetes vizuális információt közöl a biztonsági jelek segítségével a kiürítés irányáról, figyelemmel az esetleges alternatív utvonalaikra is.
- Az iskola bármely pontján legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jelnek minden esetben láthatónak kell lennie.
- Menekülési útvonaljelzések szempontjából kiemelten kezelendő területek:
 - Minden kijáratú és vészkijáratú ajtó: az ajtókat az ajtók fölé, vagy amennyiben arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó jobb és baloldalán az ajtóra mutató biztonsági jellel kell megjelölni; biztonsági jelet az ajtóra szerelni tilos, mert annak nyitott állapotában az információ elvesz. Az ajtókon meg kell jelölni a nyitási mechanizmusukat a kezelésükre utaló biztonsági jellel.
 - A lépcsőházak, azok valamennyi lépcsőfordulója és környezete: legalább a lépcsők menekülési irányába lévő első lépcsőfokát meg kell jelölni a menekülés irányát mutató biztonsági jellel; a lépcsőházakban valamennyi szinten utánvilágító, vagy világító jellel meg kell jelölni az adott szint számát.
 - Folyosók minden kereszteződése minden irányból.

- Minden irányváltoztatás.
 - Bármilyen szintváltoztatás.
 - A kötelezően előírt vészkijáratok.
 - A menekülésre használható ablakok.
 - A szabadba vezető utolsó kijárat (a mentésben közreműködők számára kívülről is).
- A menekülési útvonalakat minden esetben világító (utánvilágító vagy elektromos) biztonsági jelekkel meg kell jelölni, melyeknek legalább a vonatkozó szabványban meghatározott ideig alkalmasnak kell lenniük a céljuknak megfelelő fény kibocsátására. A biztonsági világításra - a biztonsági világítási lámpatest megfelelő fényerősségének biztosítása érdekében – tilos menekülési útirányjelzést felhelyezni.
 - A menekülési útvonaljelzések telepítési magassága:
 - Magasan telepített biztonsági jelek: ebben az esetben a jeleket 2,0-2,5 méteres magasságba kell rögzíteni. Ezeknek a jeleknek közepes (10 méter) és nagy (30 méter) távolságból felismerhetőnek kell lenniük. Az ilyen magasságban rögzített menekülési útvonaljelző biztonsági jeleket a kijáratok felett, valamint a menekülési út minden irányváltoztatási pontjában kell elhelyezni.
 - Alacsonyan telepített biztonsági jelek: ebben az esetben a biztonsági jeleket a padlószintre, vagy a padlószinttől kis magasságra kell telepíteni. Ezeknek a jeleknek legalább 30 méter hosszúságban kell az útirányt mutatniuk és a biztonsági jeleknek 5 méter távolságból felismerhetőnek kell lenniük. Alacsonyan telepített biztonsági jeleket a közlekedési utakon a magasan telepített jelzések kiegészítéseként, vagy az olyan helyiségekben kell alkalmazni, ahol az ott tárolt anyagok, eszközök, valamint az ott található berendezési tárgyak miatt egy esetleges tűzben nagyon erős füstfejlődéssel kell számolni.
 - Középmagasan telepített biztonsági jelek: ebben az esetben a jeleket a magasan és az alacsonyan telepített jelek közé kell telepíteni. Az ezen a módon telepített jelek telepítési magassága maximum 2,0 méter (ajánlott 1,7-2,0 méter), általában szemmagasságban, vagy ahogy azt a veszélyforrás igényli. Ezeket a jeleket elsősorban a közlekedési utakon és az olyan helyiségekben kell telepíteni, ahol egy esetleges tűzben nem, vagy csekély mértékben kell füstfejlődéssel számolni az ott tárolt, beépített vagy elhelyezett anyagok, berendezési tárgyak alapján.
 - A biztonsági jelzések telepítésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség belmagasságát, valamint az ott található anyagok füstfejlesztő képességét.
 - A munkavégzés, illetve rendezvény megkezdése előtt a közlekedésre szolgáló kijáratok (kivételek a külső kapuk) zárjait teljesen ki kell oldani és azokat mindaddig, amíg az épületből el nem távoznak, semmilyen módon nem szabad lezárni.
 - Az eltávozást a szabadba, illetve a tűzoltóság egyeztetésével kijelölt térbe kell biztosítani.
 - A kijáratok nyitott állapotban rögzíthetők legyenek.
 - A kijáratok csak kifelé nyílhatnak.
 - Tolóreteszt vagy hasonló záró elemet nem szabad felszerelni a kijáratokra.
 - Kilépőt, vészhágsót, valamint a kiürítést szolgáló egyéb szerkezetek megfelelő műszaki állapotát biztosítani kell.

6.90. Tűzveszélyes tevékenység

- Tűzveszélyes tevékenységnek minősülnek:
 - hegesztés, lángvágás,
 - kovácsolás, melegsajtolás (fémek izzó állapotban történő megmunkálása),

- forrasztás (elektromos páka kivételével),
 - kerti hulladékok, szemét égetése (veszélyes hulladékot el kell szállítani az arra jogosulttal, azt elégetni nem szabad),
 - szigetelő-és burkolóanyagok olvasztása,
 - szabadban történő tűzgyújtás,
 - éghető anyaggal töltött tartályok, göngyölegek kiürítés utáni kiégetése.
 - alkalmi tűzveszélyes tevékenységet csak előzetes engedély alapján szabad végezni
- Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
 - Tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, az adott feladat elvégzésével kapcsolatos tűzvédelmi szabályokra kioktatott személy végezhet.
 - A tűzveszélyes tevékenység végzésének helyszínén kell tartani elegendő számú, az adott tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket.
 - Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat mindaddig, amíg a tűz-, vagy robbanásveszélyt el nem hárították.
 - Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra kijelölt helyiségben szabad végezni.
 - Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata (szakember véleményét ki kell kérnie).
 - Az engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat.
 - Tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére jogosult: az iskola igazgatója (tűzvédelmi szakember véleményét ki kell kérni).
 - Tűzveszélyes tevékenységhez a kezdetétől a befejezésig az engedélyező felügyeletet köteles biztosítani.
 - A munka befejezését az engedélyező felé be kell jelenteni.
 - Az iskola működési területén más gazdálkodó szervezettől tűzveszélyes tevékenységet végző személytől a munka megkezdése előtt kérni kell a szakképesítést és tűzvédelmi szakvizsgát igazoló bizonyítványt (igazolást).
 - Más gazdálkodó szervezet tűzveszélyes munkavégzési engedélyét az iskolában engedélyezésre jogosult „láttamozni” köteles, s szükség esetén a helyi sajátosságoknak megfelelően ki kell egészíteni.
 - A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni. A helyszínt csak akkor hagyhatja el, ha meggyőződött róla, hogy nem maradt ott semmilyen tüzet okozó körülmény.
 - Tűzveszélyes folyadékot a padozat tisztításához használni nem szabad.
 - Tűzveszélyes folyadékot csak hatékony szellőztetés biztosításával, továbbá nyílt láng és szikraképződés lehetőségét kizárva szabad használni.

6.91 Hegesztéssel kapcsolatos főbb tűzvédelmi előírások

- Hegesztést csak a HEGESZTÉSI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT előírásainak betartása mellett szabad végezni!
- Csak kifogástalan hegesztő berendezéssel szabad munkát végezni (valamennyi szerelvénynek hibátlanoknak kell lenni).
- Hegesztő berendezést használatba venni csak akkor szabad, ha az rendelkezik a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerinti megfelelőségi nyilatkozattal és el van látva megfelelőségi jelöléssel.

- A hegesztő berendezést és biztonsági szerelvényt bizonyos időszakonként a biztonságos működés szempontjából ellenőrizni kell, és az ellenőrzés tényét írásban rögzíteni kell.
- Az ellenőrzések gyakoriságára vonatkozóan a HEGESZTÉSI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 8.1 pontjában írtak az irányadók.

6.92. Tűzgyújtás a szabadban tűzvédelmi előírásai

- Az iskola működési területén a szabadban csak szélcsendes időben és olyan helyen szabad tüzet gyújtani vagy tüzelőberendezést, főzőberendezést használni, ahol az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt nem jelent.
- A tüzet vagy főző-, tüzelőberendezést felügyelet nélkül hagyni tilos!
- A tűzgyújtás idejére mindig elérhető közelségben kell tartani egy kifogástalan 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket, legalább egy vödör vizet, illetve szükség esetén olyan egyéb eszközt, amellyel egy esetleges nem kívánt tűz elkerülhető, továbbterjedése megakadályozható.
- A tevékenység befejezése után a helyszínt csak akkor szabad végleg elhagyni, ha a tüzet teljesen eloltották és meggyőződtek róla, hogy az újragyulladás lehetősége nem áll fenn.

VII. FEJEZET

TEENDŐK TŰZ ESETÉN, TŰZRIADÓ VÉGREHAJTÁSA VALAMENNYI MUNKAVÁLLALÓRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

7.10. Teendők tűz esetén

7.11. Általános előírások

- Aki tüzet vagy közvetlen tűzveszélyt észlel, illetve arról tudomást szerez, az azt köteles az iskola igazgatójának (távollétében az igazgató-helyettes ill. a legmagasabb beosztású intézkedésre jogosult személynek) jelenteni, aki köteles a tűzriadó elrendeléséről gondoskodni.
- Az igazgató köteles gondoskodni róla, hogy a tűzesetek (a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetve emberi beavatkozás nélkül megszüntet is) haladéktalanul be legyenek jelentve a tűzoltóság felé.
- Aki nem jelzi, vagy késedelemmel jelzi a tüzet, a tűz jelzését akadályozza, hamis tűzjelzést ad, vagy készülékét a bejelentéshez nem bocsátja rendelkezésre, szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható.

7.20. A tűzoltóság riasztása, tűz jelentése a tűzoltóság felé

A tűzjelzésnek pontosnak és megbízhatónak kell lenni, hogy a tűzoltók tudják milyen erőkkkel, eszközökkel és felszerelésekkel vonuljanak ki a tűz oltására.

- A tűzoltóság riasztását az iskola igazgatójának, az igazgató-helyettesnek, az ő távollétükben bármelyik dolgozónak haladéktalanul meg kell tenni az **53/505-030**-as körzeti telefonszámon vagy a **105**-ös ill. **112**-es közérdekű telefonszámon.
- A tűzoltóság felé leadott tűzjelzés során az alábbi információkat kell közölni:
 - a tűzeset pontos címét, pontos helyét (konkrétan hol van a tűz), megközelíthetőségét,
 - mi ég,
 - milyen anyag, helyiség, épület van veszélyben,
 - milyen terjedelmű a tűz, milyen alapterületű a helyiség ahol a tűz van,
 - van-e a tűz közelében, helyiségben gázvezeték,

- vannak-e személyek életveszélyben, tartózkodik-e valaki a helyiségben (ha igen, hány fő),
- zárt helyen vagy szabadban van-e a tűz,
- a tüzesetet bejelentő neve és beosztása,
- a tűz keletkezésének pontos időpontja (ha ismert),
- a távbeszélő állomás hívószáma (mobil is).

A fentiekben túlmenően közölni kell minden olyan adatot, amely a mentésben és a tűz oltásában segíti a tűzoltóságot.

7.21. A dolgozók riasztása, feladataik tűz esetén

A tüzet először észlelő személy köteles azt haladéktalanul jelezni az igazgatónak, aki köteles gondoskodni róla, hogy a tűz jelzése megtörténjen (a portán elhelyezett csengővel).

7.30. **A tűz jelzése után az alábbiakat kell végrehajtani**

- Higgadtan, fegyelmезetten, pánikkeltés nélkül hozzá kell kezdeni a személyek mentéséhez, a veszélyes tárgyak eltávolításához, a tűz oltásához, az anyagi javak mentéséhez (fontossági sorrendben, melyet a vezetők határoznak meg) illetve a veszélyeztetett terület, helyiség kiürítéséhez.
- A tűz terjedését, oltását késedelem nélkül meg kell kezdeni az adott tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékekkel, tűzoltó felszerelésekkel, eszközökkel. **ELEKTROMOS TÜZET VÍZZEL, HABBAL OLTÓ KÉSZÜLÉKKEL OLTANI TILOS!**
- A tűz oltását megszakítás nélkül folytatni kell a tűz teljes eloltásáig, amíg az életveszély nélkül lehetséges, illetve a tűzoltó egységek kivonulásáig, beavatkozásáig.
- Elektromos tűz esetén első teendőként a feszültségmentesítést kell végrehajtani, gáztűznél pedig a gáz főelzáró csapját (szelepét) kell elzárni.
- A tűzoltó egységek megérkezésekor gondoskodni kell a tűzoltóknak a tüzeset helyszínére vezetéséről.
- Át kell adni a tűzoltó egységek parancsnokának a menekülési utakat is tartalmazó TŰZRIADÓ TERVET.
- A tűzoltás vezetőt tájékoztatni kell a víznyerő helyekről és minden olyan információt rendelkezésére kell bocsátani, ami a tűzoltás szempontjából lényeges.
- A tűzoltás vezetőjét tájékoztatni kell az addig megtett intézkedésekről, részére felvilágosítást kell adni a kért adatokról, és a rendelkezéseit késedelem nélkül mindenkinek végre kell hajtani.
- Aki a tűzoltásban a tűzoltás vezető felszólítása ellenére sem vesz részt, az oltásban való közreműködést megtagadja vagy felróhatóan elmulasztja, szabálysértést követ el, és büntetőjogi felelősség terheli.
- A kimenekült személyek (munkavállalók, tanulók, vendégek stb.) kötelesek a gyülekezési helyen tartózkodni mindaddig, amíg a tűzoltás vezetőjétől a távozásra engedélyt nem kaptak.

7.40. **Tűz esetén elvégzendő egyéb teendők**

- A kimentett sérült személyeket az elvárható módon és mértékig elsősegélyben kell részesíteni (az elsősegélynyújtókat a foglalkozás-egészségügyi feladatokat ellátó orvos közreműködésével kell felkészíteni) az elsősegélynyújtók irányításával, és ezzel egyidejűleg értesíteni kell a mentőket az **53/310-150-es**, vagy a **104-es** ill. **112-es** közérdekű telefonszámon.
- Minden helyiségben gondoskodni kell az oxigén utánpótlás csökkentéséről az ajtók, ablakok, szellőzők becsukásával és ahol vannak elszívó berendezések azok lehetőség szerinti bekapcsolásával.

- A kíváncsiskodókat, továbbá mindazokat, akik nem tudnak részt venni a tűz oltásban, a tűz helyszínétől távol kell tartani (gyülekezési helyen).
- El kell végezni a Tűzriadó tervben meghatározott feladatokat, majd a gyülekezési körzetben kell tartózkodni, amit csak engedéllyel szabad elhagyni.
- A tüzeset helyén a vezetőknek, pedagógusoknak már a tűzoltás során gondoskodni kell:
 - a tűz keletkezési okára vezető észrevételek gyűjtéséről
 - a tanúk összeírásáról
 - a kárterület változatlanóságának megőrzéséről mindaddig, amíg a tűzoltóság a tűzvizsgálatot megtartja illetve a helyszín megváltoztatására engedélyt ad.

7.50. Tüzeset utáni feladatok

- A tüzesetet követő, a tűzoltóság által tartott tűzvizsgálat során a vizsgálatot végzőnek minden lehetséges adatot, felvilágosítást meg kell adni.
 - Ezen vizsgálatban részt kell venni az igazgatónak, a Tűzvédelmi Bizottság többi tagjának, a tűzvédelmi előadónak, az adott terület felelős vezetőjének és mindenkinek, aki a tüzesettel kapcsolatban bármilyen információval szolgálhat.
- A tűz eloltása után a helyszínt a tűzvizsgálat lefolytatásáig változatlanul kell hagyni, a helyreállítást csak a tűzoltóság vizsgálata után, annak hozzájárulásával szabad megkezdeni.

7.51. Tüzeset után az igazgató (tűzvédelmi előadót is megbízhat vele) köteles:

- A tüzeset körülményeiről jegyzőkönyvet készíteni, meghallgatva az érintett személyeket.
- A tűzvizsgálati jegyzőkönyv (tűzoltóság készíti és adja) és a saját észlelései alapján a tüzesetről jelentést készíti.
- A keletkezett kárról a terület illetékes vezetőnek tűzvédelmi káreseti jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben a tűzvédelmi előadó segítséget nyújt.
- A káreseti jegyzőkönyvet meg kell küldeni az illetékes biztosítónak.
- A tüzeset vizsgálatának befejezését követően, alapos gyanú esetén a tűzvédelmi előadó fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezi, illetve az igazgató fegyelmi eljárást indít.

7.60. Az órát (foglalkozást) tartó pedagógus feladatai tűz esetén

- A tűzjelzés (tűzriadó) hallatán becsukja a tanterem (helyiség) ablakait.
- Az ajtó kijáratot szabaddá teszi, az ajtó felől első padban ülő tanulókkal.
- Felhívja a tanulók figyelmét, hogy a személyes dolgait vegyék magukhoz (bombariadónál tilos a személyes dolgait magukhoz venni).
- Elrendeli a tanulóknak a helyiség rendezett, fegyelmezett, pánik keltés nélküli elhagyását.
- Magához veszi az osztálynaplót, fontosabb dokumentumokat és a személyes dolgait.
- A tanulók kivonulása után lekapcsolja a villanyt (számítógépteremben lekapcsolja a főkapcsolót), elhagyja a helyiséget és becsukja maga után az ajtót (bezárni tilos).
- A gyülekezési helyre vezeti a tanulóit a Tűzriadó terv előírásai szerint.
- Létszámenőrzést tart az osztálynapló segítségével. A gyülekezési helyen nem tartózkodó, de hiányzóknak be nem írt tanuló esetén, azonnal köteles értesíteni a tűzoltás vezetőjét.
- Ha a tűzoltás vezetője elrendeli a tűzriadó végét, akkor annak rendelkezései szerint visszavonulnak az osztályterembe (esetleg egyéb helyiségbe), illetve hazaengedi tanítványait.

VIII. FEJEZET

EGYSÉGEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

8.01. Tanteremre vonatkozó tűzvédelmi előírások

A tanterem „**D-mérsékeltén tűzveszélyes**” tűzveszélyességi besorolású.

- A tanteremekben a dohányzás szigorúan tilos!
- A tanterem ajtóit belülről bezárni nem szabad, a tanterem tűzriadó kulcsait az arra kijelölt helyre (porta) le kell adni.
- A tanteremekben lévő elektromos berendezéseket, eszközöket évenként szerelői ellenőrzésnek kell alávetni, melyről feljegyzést kell készíteni.
- A tanterem bejáratához közel el kell helyezni egy tűzoltó készüléket, melyet a helyéről nem szabad eltávolítani (töltéskor, ellenőrzéskor a pótlásról gondoskodni kell).
- Az asztalok között, a közlekedésre szolgáló utakon tárgyakat elhelyezni, az utakat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
- Ugyancsak tilos tárgyakat elhelyezni a villamos kapcsolók elé.
- A tanteremekben tűzgyújtás (kivétel a kísérletekhez az előírt biztonsági szabályok betartása mellett) nem engedélyezett.
- Tűzriadó esetén valamennyi tantermet el kell hagyni, az ablakokat, ajtókat be kell csukni, de nem szabad bezárni.
- A tanteremben villamos berendezést, készüléket működés közben, illetve bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül hagyni nem szabad.
- A tantermet elhagyó pedagógus mindig köteles meggyőződni róla, hogy nem maradt-e vissza tüzet okozó körülmény, a villanyokat köteleles lekapcsolni.

8.02. Iroda tűzvédelmi használati előírásai

Az iroda "**D - mérsékeltén tűzveszélyes**” tűzveszélyességi besorolású.

- Az iroda területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos!
- A tilalom betartása érdekében a helyiség bejáratú ajtajánál és a helyiségben jól látható helyen el kell helyezni a nyílt láng használatára és a dohányzási tilalomra vonatkozó táblákat. A piktogramok elhelyezése mellőzhető, ha az épület bejáratú ajtaján szerepel: „Az iskola területén a dohányzás tilos!” felirat.
- Az iratokat rendezett körülmények között, polcon vagy asztalon szabad tárolni.
- A helyiségben nem odaváló éghető anyagot, éghető folyadékot még ideiglenesen sem szabad tárolni.
- Ugyancsak tilos a helyiségben "A" és "B" tűzveszélyességi besorolású anyagot tárolni, felhasználni.
- Az irodákban a tűzvédelmi előírások megtartása mellett is csak a folyamatos tevékenységhez szükséges éghető anyagokat szabad bevinni, de a karbantartás, stb. befejeztével a helyiségből a tűzveszélyes anyagot el kell távolítani.
- Az irodákban csak beépített, illetve oda rendszeresített, a kereskedelmi forgalomban kapható szabványos villamos berendezések használhatók (csak az iskola tulajdonában levő, felülvizsgált villamos eszközök használhatók a tűzvédelmi előírások betartása mellett).
- Villamos hőszigetelő, főzőlap, rezsó, stb. az irodákban nem használható.
- Az asztalok, polcok között a közlekedésre szolgáló utakat eltorlaszolni nem szabad.
- A helyiséget, ha ott tartózkodnak, belülről bezárni nem szabad.
- Tilos a kijárat elé anyagokat, tárgyakat elhelyezni, a kijáratot leszűkíteni.
- A helyiség 5 méteres körzetében vagy a helyiségben el kell helyezni egy kifogástalan tűzoltó készüléket.
- A helyiséget utójára elhagynak a villamos berendezéseket ki kell kapcsolni, meg kell győződni róla, hogy nem maradt-e vissza tüzet okozó körülmény.

8.03. Irattárra vonatkozó tűzvédelmi használati előírások

Az irattár **"C - tűzveszélyes"** tűzveszélyességi besorolású.

- Az irattár területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos!
- A tilalom betartása érdekében a helyiség bejárati ajtajára és a helyiségben jól látható helyen el kell helyezni a tűzveszélyességi besorolásra, a nyílt láng használatára és dohányzási tilalomra vonatkozó szabványos szín-és alakjeleket. A piktogramok elhelyezése mellőzhető, ha az épület bejárati ajtaján szerepel: „Az iskola területén a dohányzás tilos!” felirat.
- Az iratokat kötegelve, rendezett körülmények között szabad tárolni.
- A helyiségben "A" és "B" tűzveszélyességi besorolású anyagot, nem odaváló egyéb éghető anyagot, éghető folyadékot még ideiglenesen sem szabad tárolni.
- A helyiségben villamos hőszigetelő, rezsót, vasalót, kávéfőzőt használni nem szabad.
- Az irattárba csak a belépésre jogosultak léphetnek be. A belépésre jogosultak névsorát a bejárati ajtóra ki kell függeszteni (belülről).
- A polcok között, illetve a polcok mellett a közlekedésre szolgáló utakat eltorlaszolni nem szabad.
- A helyiséget, ha ott tartózkodnak, belülről bezárni nem szabad.
- Tilos a kijárat elé anyagokat, tárgyakat elhelyezni, a kijáratot leszűkíteni.
- A helyiség 5 méteres körzetében vagy a helyiségben el kell helyezni egy kifogástalan gázzal oltó tűzoltó készüléket.
- A helyiséget utójára elhagyónak a villamos berendezéseket ki kell kapcsolni, és meg kell győződni róla, hogy nem maradt-e vissza tüzet okozó körülmény.

8.04. Raktárra, tárolóra vonatkozó tűzvédelmi használati előírások

A raktár, tároló **„C - tűzveszélyes”** tűzveszélyességi besorolású.

- A tárolóban a dohányzás és nyílt láng használata TILOS!
- A tilalom betartása érdekében az ajtóra és a tárolóban jól látható helyen el kell helyezni a nyílt láng használatát és a dohányzást tiltó táblát. A piktogramok elhelyezése mellőzhető, ha az épület bejárati ajtaján szerepel: „Az iskola területén a dohányzás tilos!” felirat.
- A raktárakban a raktározásra és tárolásra vonatkozó tűzvédelmi előírásokat (6.20. pont) maradéktalanul be kell tartani.
- A tárolóban villamos hőszigetelő, rezsó, főzőlap, kávéfőző nem üzemeltethető.
- A tárolt anyagokat nemenként csoportosítva, eredeti csomagolásban és eredeti feliratozással szabad tárolni.
- Az állványok és polcok között legalább 0.8 m szélességű közlekedési utat, ill. szabad teret szabadon kell hagyni.
- A világítótest és a tárolt éghető anyag között legalább 0.80 méter távolságot kell biztosítani.
- A tárolóban összegyűlt hulladékot, göngyöleget folyamatosan, de legalább naponta el kell távolítani.
- Villamos készülékeket, azok kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, leszűkíteni nem szabad.
- A raktár bejázatának 5 méteres körzetében, jól látható helyen el kell helyezni egy kifogástalan tűzoltó készüléket.
- A raktárban legalább 1 vödör száraz tűzoltó homokot, továbbá a szükséges tűzoltólapátot kell tartani.
- A tároló ajtaját belülről bezárni nem szabad.
- A helyiség elhagyása előtt a tárolót utolsóként elhagyó személynek meg kell győződni arról, hogy nem maradt-e vissza a raktárban tüzet okozó körülmény.

8.05. Mosdóra, zuhanyzóra, WC-re vonatkozó előírások

A mosdó, zuhanyzó és WC „E - nem tűzveszélyes” tűzveszélyességi besorolásúak

- A mosdó, zuhanyzó és WC területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos!
- A tilalom betartása érdekében a bejárati ajtóra jól látható helyen el kell helyezni a tilalomra vonatkozó szabványos szín-és alakjelet (piktogramot). A piktogramok elhelyezése mellőzhető, ha az épület bejárati ajtaján szerepel: „Az iskola területén a dohányzás tilos!” felirat.
- A helyiségekben nem odavaló éghető anyagokat, éghető folyadékokat, mérgező anyagokkal ellátott szereket, élelmiszereket még ideiglenesen sem szabad tárolni.
- A hulladékot zárt hulladékgyűjtőbe kell gyűjteni és az ott keletkezett hulladékokat szükség szerint, de legalább naponta el kell távolítani.
- A helyiségekben a tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedési utakat, ajtónyílásokat ne szűkítsék le, az esetleges menekülést ne akadályozzák.
- A villanykapcsolókhöz, tűzoltó készülékekhez vezető utakat szabadon kell hagyni.
- A helyiségekben csak vízmentes villamos szerelvényeket szabad használni, illetve felszerelni.
- A helyiségben villamos hosszabbító használata tilos!
- A helyiségekben száraz üzemű porszívót üzemeltetni nem szabad.
- A helyiségek ajtajait belülről bezárni nem szabad.
- A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt a világítást le kell kapcsolni és meg kell győződni róla, hogy nem maradt-e vissza tüzet okozó körülmény.

8.06. Öltözőre vonatkozó tűzvédelmi előírások

Az öltöző „C - tűzveszélyes” tűzveszélyességi besorolású

- Öltöző területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos!
- A tilalom betartása érdekében a bejárati ajtóra jól látható helyen el kell helyezni a tilalomra vonatkozó szabványos szín-és alakjelet (piktogramot). A piktogramok elhelyezése mellőzhető, ha az épület bejárati ajtaján szerepel: „Az iskola területén a dohányzás tilos!” felirat.
- Az öltöző területén nem odavaló éghető anyagokat, éghető folyadékokat, mérgező anyagokkal ellátott szereket, élelmiszereket még ideiglenesen sem szabad tárolni.
- Az öltözőben a hulladékot zárt hulladékgyűjtőbe kell gyűjteni és az ott keletkezett hulladékokat szükség szerint, de legalább naponta el kell távolítani, és a kijelölt gyűjtőhelyre vinni.
- Az öltözőben a tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedési utakat, ajtónyílásokat ne szűkítsék le, az esetleges menekülést ne akadályozzák, a villanykapcsolókhöz, tűzoltó készülékekhez vezető utakat szabadon kell hagyni.
- Az öltözőben, illetve az öltöző közelében jól látható helyen el kell helyezni egy üzembiztos tűzoltó készüléket, melyet a helyéről eltávolítani nem szabad.
- Az öltöző ajtaját belülről bezárni nem szabad.
- Az öltözőt utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt a világítást le kell kapcsolni és meg kell győződni róla, hogy nem maradt-e vissza tüzet okozó körülmény.

8.07. Hőközpont (kazánházra) vonatkozó tűzvédelmi előírások

A kazánház "D - mérsékelten tűzveszélyes" tűzveszélyességi besorolású

- A kazánházba csak az oda belépésre jogosultak léphetnek be.
- A kazánházban a dohányzás és nyílt láng használata tilos!
- A tilalom betartása érdekében a helyiség bejárati ajtajára és a helyiségben jól látható helyen el kell helyezni a tűzveszélyességi besorolásra, a nyílt láng használatára és dohányzási tilalomra vonatkozó szabványos szín-és alakjelet. A piktogramok elhelyezése mellőzhető, ha az épület bejárati ajtaján szerepel: „Az iskola területén a dohányzás tilos!” felirat.

- A kazánház bejáratára és a kazánházban is ki kell függeszteni egy táblát a belépésre jogosultak nevével.
- A kazánt csak az azzal megbízott személy kezelheti, aki a kazán üzemeltetésével kapcsolatos ismereteket elsajátította a kezelési utasítást áttanulmányozta.
- A kazán kezelésével csak szellemileg és fizikailag alkalmas 18. életévét betöltött személy bízható meg.
- Az üzemelő kazán felügyeletét, ellenőrzését a gépkönyvben lévő kezelési utasítás szerint szabad végezni.
- Tilos a kazánházban a nyílt láng használata, az erre utaló tiltó táblát jól látható helyen el kell helyezni, ill. ki kell függeszteni.
- A kazánt csak az összes biztonsági berendezés kifogástalan állapota (működése) esetén szabad üzemeltetni. A biztonsági berendezéseket kiiktatni, módosítani (átalakítani) nem szabad.
- A kazánházban el kell helyezni egy kifogástalan tűzoltó készüléket, melyet állandóan üzembiztos állapotban kell tartani.
- A kazánházban éghető anyagot, tűzveszélyes folyadékot tárolni tilos!
- A kazán üzemét azonnal le kell állítani, ha rendellenesség tapasztalható.
- A kazánház ajtaját belülről bezárni tilos!
- A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt a világítást le kell kapcsolni és meg kell győződni róla, hogy nem maradt-e vissza tüzet okozó körülmény.

8.08. Karbantartó műhelyre vonatkozó tűzvédelmi előírások

A műhely "D - mérsékelten tűzveszélyes" tűzveszélyességi besorolású.

- A műhelyben a dohányzás és nyílt láng használata tilos!
- A tilalom betartása érdekében a helyiség bejáratú ajtajára és a helyiségben jól látható helyen el kell helyezni a tűzveszélyességi besorolásra, a nyílt láng használatára és dohányzási tilalomra vonatkozó szabványos szín-és alakjeleket. A piktogramok elhelyezése mellőzhető, ha az épület bejáratú ajtaján szerepel: „Az iskola területén a dohányzás tilos!” felirat.
- A műhelyben nem odaváló éghető anyagot, illetve éghető folyadékot (festéket, hígítót, olajokat, stb.) még ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni, kivéve a gépek, berendezések kezelésére, karbantartására a gyártó által előírt folyadékot, kenőanyagot (zárt fémszekrényben).
- A műhelyben rezsót, kávéfőzőt üzemeltetni nem szabad.
- A használt elektromos készülékek, berendezések alá jól szigetelő (elektromos, hő) nem éghető alátéteket kell rendszeresíteni. A készülékektől egy méter távolságon belül nem szabad éghető anyagokat elhelyezni.
- A tiszta és az olajos rongyok tárolására egymástól elkülönített fedéllel ellátott fémedényt kell biztosítani „TŰZVESZÉLYES”, „OLAJOS RONGY” felirattal, továbbá az olajos rongy EWC kód feltüntetésével.
- A műhelyben a közlekedésre szolgáló, a mentési és menekülési utakat szabadon kell hagyni.
- A helyiségben csak a folyamatos munkavégzéshez szükséges anyagokat szabad tárolni a tűzvédelmi előírások betartása mellett.
- A helyiséget utolsóként elhagyó személynek az elektromos kapcsolókat (főkapcsolót is) ki kell kapcsolni, meg kell győződni róla, hogy nem maradt-e vissza tüzet okozó körülmény, a rendellenességeket meg kell szüntetni.

8.09. Számítógépterem tűzvédelmi használati előírásai

A számítógépterem "C- tűzveszélyes" tűzveszélyességi besorolású.

- A számítógépteremben a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

- A tilalom betartása érdekében a helyiség bejárati ajtajára és a helyiségben jól látható helyen el kell helyezni a tűzveszélyességi besorolásra, a nyílt láng használatára és dohányzási tilalomra vonatkozó szabványos szín-és alakjeleket. A piktogramok elhelyezése mellőzhető, ha az épület bejárati ajtaján szerepel: „Az iskola területén a dohányzás tilos!” felirat.
- A számítógépteremben nem odaváló éghető anyagot, éghető folyadékot még ideiglenesen sem szabad tárolni, illetve használni, kivéve a karbantartás idejét, melyet csak a foglalkozás vezető jelenlétében szabad elvégezni.
- A berendezések kezelésére, karbantartására csak a gépkönyvben előírt tisztítószer szabad használni.
- Éghető folyadékkal történő karbantartás, tisztítás esetén nem lehet egy liternél több folyadék a helyiségben.
- A karbantartás ideje alatt legalább egy 5 kg-os gázzal-oltó tűzoltó készüléket a helyiségben kell tartani.
- A berendezéseken javítást, karbantartást csak szakképzett (rendszergazda) személy végezhet.
- A számítógépteremben a közlekedési utakat, villamos kapcsolókhoz, szerelvényekhez, tűzoltó készülékekhez vezető utakat szabadon kell hagyni, az ajtónyílásokat nem szabad leszűkíteni.
- A tanóra, illetve a napi munka befejezése után, eltávozás előtt a foglalkozást vezető, illetve a helyiséget elhagyó felnőtt dolgozó köteles a villamos berendezéseket ellenőrizni, a működő berendezéseket kikapcsolni, a villamos kapcsolókat lekapcsolni (főkapcsolót is ha van), és meggyőződni róla, hogy nem maradt-e vissza tüzet okozó körülmény, valamint köteles az esetleges rendellenességeket megszüntetni.

8.10. Szertárakra vonatkozó tűzvédelmi használati előírások

A szertárak "C - tűzveszélyes" tűzveszélyességi besorolásúak.

- A szertárakban a nyílt láng használata és a dohányzás tilos, melynek a szertárak felelősei kötelesek érvényt szerezni!
- A tilalom betartása érdekében a helyiség bejárati ajtajára és a helyiségben jól látható helyen el kell helyezni a tűzveszélyességi besorolásra, a nyílt láng használatára és dohányzási tilalomra vonatkozó szabványos szín-és alakjeleket. A piktogramok elhelyezése mellőzhető, ha az épület bejárati ajtaján szerepel: „Az iskola területén a dohányzás tilos!” felirat.
- A bejárati ajtók mellett kívül vagy belül az előírásoknak megfelelően el kell helyezni egy-egy kifogástalan tűzoltó készüléket.
- A szertárakban a raktározásra és tárolásra vonatkozó tűzvédelmi előírásokat (6.20. pont) maradéktalanul be kell tartani.
- A szertárak természetes szellőztetését biztosítani kell úgy, hogy az a másik helyiségre, létesítményre veszélyt ne jelentsen.
- Az azonos tűzveszélyességi fokozatba tartozó anyagokat tartalmazó edényeket egy csoportba, ezen belül fajtánként is csoportosítva kell tárolni.
- A kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására is a megtöltöttekre vonatkozó előírások érvényesek.
- A kémia és fizika szertárban (máshol is, ha indokolt) az elcsöpögtetett folyadék felitatására legalább fél vödör száraz homokot kell készenlétben tartani.
- A vödört a helyiségekből eltávolítani, kiüríteni, azt más célra használni tilos!
- A szertárak elhagyásakor a villamos kapcsolót le kell kapcsolni (a pedagógusnak ellenőrizni kell, hogy megtörtént-e a lekapcsolás), az esetleges rendellenességet, tüzet okozó körülményt meg kell szüntetni.

8.11. Könyvtárra vonatkozó tűzvédelmi használati előírások

A könyvtár **"C - tűzveszélyes"** tűzveszélyességi besorolású.

- A könyvtárban a dohányzás és nyílt láng használata tilos!
- A tilalom betartása érdekében a helyiség bejárati ajtajára és a helyiségben jól látható helyen el kell helyezni a tűzveszélyességi besorolásra, a nyílt láng használatára és dohányzási tilalomra vonatkozó szabványos szín-és alakjeleket. A piktogramok elhelyezése mellőzhető, ha az épület bejárati ajtaján szerepel: „Az iskola területén a dohányzás tilos!” felirat.
- A könyvtáros köteles érvényt szerezni a tilalomnak.
- A könyvtári polcok, asztalok között biztosítani kell legalább 1.20 méter szélességű közlekedési utakat.
- A közlekedési utakat, a villamos kapcsolókhoz, főkapcsolóhoz, tűzoltó készülékhez vezető utakat szabadon kell hagyni, oda még ideiglenesen sem szabad tárgyakat elhelyezni, az ajtónyílásokat nem szabad leszűkíteni.
- A helyiséget belülről bezárni nem szabad.
- A könyvtár ajtajához közel, 5 méteres távolságon belül el kell helyezni egy 5 kg-os gázzal oltó tűzoltó készüléket.
- A könyvtárból a hulladékot naponta el kell távolítani.
- A könyvtárban éghető folyadékot (hígító, benzin, olaj, petróleum stb.), mérgezővel ellátott szereket, romlandó élelmiszereket tárolni tilos!
- Villamos hőszugárzó, főzőlap, vasaló, kávéfőző a könyvtárban nem használható.
- A könyvtárba fel kell szerelni a tűz jelzésére alkalmas jelzőberendezést, melynek üzembiztonságát legalább kéthetenként ellenőrizni kell próba-üzemeltetéssel.
- A napi tevékenység befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személy köteles a villanykapcsolókat lekapcsolni, a villamos berendezéseket feszültségmentesíteni és meggyőződni arról, hogy nem maradt-e vissza tüzet okozó körülmény.

8.12. Gázfogadóra vonatkozó tűzvédelmi használati előírások

A gázfogadó "A fokozottan tűz-és robbanásveszélyes" tűzveszélyességi besorolású

- A gázfogadó területén, illetve a gázfogadó 6 m-es körzetében tilos a dohányzás és nyílt láng használata!
- A tilalom betartása érdekében a gázfogadó minden megközelítési iránya felé, jól látható helyen el kell helyezni a "6 MÉTERES KÖRZETBEN A NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA-ÉS A DOHÁNYZÁS TILOS!" táblát.
- A gázfogadó területére illetéktelenek nem léphetnek be, az erre utaló tiltó táblát jól látható helyre el kell helyezni.
- A gázfogadó területét az éghető anyagoktól, hulladékoktól, állandóan tisztán kell tartani.
- Szikrát okozó gépet használni a gázfogadó 6 méteres körzetében tilos!
- A gázfogadón semmilyen javítást, szerelést nem szabad házilag végezni!
- A gázfogadó karbantartását is csak az azzal megbízott és arra illetékes személy végezheti el.
- Gázszivárgás esetén a főelzáró csapot (szelepet) el kell zárni és a gáz-szolgáltatót értesíteni kell.
- A gázmérő és elosztó folyamatos szellőztetését biztosítani kell.
- A gázfogadóban semmiféle anyag nem tárolható!
- A berendezés szelepeit a rendeltetésnek megfelelő feliratokkal kell ellátni és jelezni kell a zárás, nyitás irányát.

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYOK, OSZTÁLYBA SOROLÁS

9.10. Általános előírások

- „A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása céljából az anyagokat, a technológiát, a tevékenységet, továbbá a veszélyességi övezeteket, a helyiségeket, a szabadtereket, a tűzszakaszokat, az épületeket, a műtárgyakat, az építményeket és a létesítményeket tűzveszélyességi osztályba kell sorolni.
- A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál a tevékenység során előállított, feldolgozott, használt, szállított vagy tárolt anyagok fizikai és kémiai tulajdonságait, a technológiák tűzveszélyességének jellemzőit, illetőleg a rendeltetés szerinti tevékenységet, valamint a kapcsolódó kötelezően alkalmazandó jogszabályba foglalt előírásokat, a közösségi épületeknél az épületek befogadó-képességét kell figyelembe venni.”

9.11. A tevékenység jellemzői közül figyelembe vett tényezők, körülmények:

- az iskolában és az egyes helyiségekben egy időben jelenlévő személyek száma,
- az egy helyiségben lévő anyagok tömege,
- az anyagokkal folytatott művelet tűzvédelmi sajátosságai,

9.12. Az anyagjellemzők közül figyelembe vett tényezők, körülmények:

- a szilárd anyagok gyulladási hőmérséklete,
- a folyadékok zárttéri és nyílttéri lobbanáspontja, valamint a nyílttéri lobbanáspontja és az üzemi hőmérséklet viszonya,
- a gázok, gőzök, ködök alsó éghetőségi határértéke,
- az anyagok adott helyen lehetséges kémiai, biológiai, fizikai reakciói.

9.20. Tűzveszélyességi osztályok (részletes besorolást lásd a mellékletekben)

Besorolási osztály		Szilárd anyag	Folyadék, olvadék	Gáz-gőz-köd
jelölés	megnevezése			
„A”	Fokozottan tűz-és robbanásveszélyes	Az az anyag, amelynek bármely halmazállapotban, heves égése, robbanása, indító gyújtásra vagy más fizikai, kémiai hatásra bekövetkezhet.	Zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van, vagy üzemi hőmérséklete eléri vagy meghaladja a nyílttéri lobbanáspontját.	Alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva legfeljebb 10 %.
		- Az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadter, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban előfordulhat (tárolás, feldolgozás, előállítás, használat). - 100 m ³ /h-nál nagyobb összesített névleges teljesítményű, lemez-házaz gázmérő helyisége. - Az a helyiség, amelyben nyitott akkumulátorokat helyeztek el (telepítettek) vagy töltenek és nincs hatékony szellőztetése.		
„B”	Tűz-és robbanásveszélyes	Az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez.	Zárttéri lobbanáspontja legalább 21 °C, nyílttéri lobbanáspontja legfel-	Alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva 10 %-nál na-

			jebb 55 °C, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt van, de nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 21 °C-kal csökkentett értéke.	gyobb.
		<ul style="list-style-type: none"> - Az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadter, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban előfordulhat (tárolás, feldolgozás, előállítás, használat). - A port vagy kisméretű anyagrészeket elszívó, leválasztó rendszer, porkamra, ha benne az elszívott anyag a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez. 		
„C”	Tűzveszélyes	Az az anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) legfeljebb 300 °C.	Nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, de legfeljebb 150 °C, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal, de legfeljebb 50 °C-kal kisebb. A legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok és a világításra használatos petróleum.	Amely önmaga nem ég, de az égést táplálja a levegő kivételével.
		<ul style="list-style-type: none"> - Az a veszélyességi övezet, helyiség, illetve szabadter, ahol az anyagot (fent írtakat) előállítják, tárolják, feldolgozzák, vagy használják. - Az a közösségi épület, amelyben egy tűzszakasz befogadóképessége 500 főnél nagyobb. 		
„D”	Mérsékelten tűzveszélyes	Az az anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) 300 °C-nál nagyobb.	Nyílttéri lobbanáspontja 150 °C-nál magasabb, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt több mint 50 °C-kal van.	-
		<ul style="list-style-type: none"> - Az a veszélyességi övezet, helyiség, illetve szabadter, ahol az anyagot (fent írtakat) előállítják, tárolják, feldolgozzák, vagy használják, továbbá ahol nyílt lánggal üzemelő tüzelőberendezést használnak. - Az a veszélyességi övezet, helyiség, illetve szabadter, amelyben nem éghető anyagot 300 °C felett dolgoznak fel. - Az a közösségi épület, amely nem tartozik a „C” tűzveszélyességi 		

		osztályba. - Az iroda-, lakó-és szállásépület. - Gépjárműtároló (építmény, szabad tér).
„E”	Nem tűzveszélyes	- A nem éghető anyag. - Az a veszélyességi övezet, helyiség, illetve szabad tér, ahol nem éghető anyagot 300 °C alatti hőmérsékleten előállítanak, feldolgoznak, használnak, tárolnak.

9.30. Tűzveszélyességi osztályba sorolás gyakorlati lépései

- 9.31. Az alapterületeket az „A” osztályból az „E” osztály felé haladva kell összesíteni, és azt a tűzveszélyességi osztályt kell választani, amelyiknél az összesített alapterületek meghaladják a 40 %-ot.
- 9.32. A helyiség, vagy szabad tér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó veszélyességi övezetek a 8.31. bekezdés szerint összesített alapterületei a helyiség, vagy szabad tér alapterületének 40 %-át meghaladja.
- 9.33. A tűzszakasz, szabad tér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó helyiségek, szabadterek tűzveszélyességi osztályonként a 8.31. pont szerinti összesített alapterületei a tűzszakasz alapterületének 40 %-át meghaladja.
- 9.34. A több tűzszakaszból álló építmény, szabad tér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó tűzszakaszok osztályonkénti a 8.31. bekezdés szerint összesített alapterületei az építmény, szabad tér alapterületének 40 %-át meghaladja.
- 9.35. Az iskola abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó építmények, szabadterek osztályonként a 8.31. pont szerinti összesített alapterületei az iskola alapterületének 40 %-át meghaladja.
- 9.36. Az iskola szabad térnek vagy építménynek nem minősülő tereit (csak közlekedésre használt útjait, járdáit, parkját stb.) a tűzveszélyességi osztály meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni (nem kell besorolni).

**HELYISÉGEK TŰZVESZÉLYESSÉGI BESOROLÁSA
ALAGSOR**

Ssz.	Helyiség neve	Tűzveszélyességi besorolás					
		A	B	C	D	E	Össz. m ²
1.	Műhely				90.0		90.0
2.	Gázfogadó	26.0					26.0
3.	Klubterem				210.0		210.0
4.	Klub				79.0		79.0
5.	WC					8.0	8.0
6.	Folyosó 8.				86.0		86.0
7.	Ruhatár 1.			100.0			100.0
8.	Ruhatár 2.			8.0			8.0
9.	Előtér 7.				110.0		110.0
10.	Folyosó 9.				86.0		86.0
11.	Tornaterem 2.				190.0		190.0
12.	Tanári öltöző			41.0			41.0
13.	Kézműves terem			41.0			41.0
14.	Mosdó-zuhanyzó					40.0	40.0
15.	Öltöző			41.0			41.0
16.	Tornaterem 3.				160.0		160.0
	Alapterületek összesen:	26.0	-	231.0	1011.0	48.0	1316.0
	Alapterületek %-ban	2	-	17	77	4	100

Az **ALAGSOR**
„D” mérsékelt tűzveszélyes
tűzveszélyességi besorolású

FÖLDSZINT

Ssz.	Helyiség neve	Tűzveszélyességi besorolás					
		A	B	C	D	E	Össz. m ²
1.	Előtér 5.					50.0	50.0
2.	Büfé				4.0		4.0
3.	Előtér 6.					6.0	6.0
4.	Porta				30.0		30.0
5.	Előtér 8.				18.5		18.5
6.	Előtér 9.				20.55		20.55
7.	Szertár			7.2			7.2
8-9.	Ffi WC 7-8.					4.3	4.3
10.	Előtér 10.					3.8	3.8
11.	Ffi mosdó-zuhanyzó					11.8	11.8
12.	Ffi öltöző			20.0			20.0
13.	Előtér 11.					3.8	3.8
14.	Tanári 2.				9.9		9.9
15.	Női WC 8.					1.6	1.6
16.	Női öltöző			20.0			20.0
17.	Női mosdó-zuhanyzó					11.8	11.8
18.	Tornaterem 1.				230.15		230.15
19.	Előtér 12.					13.3	13.3
20.	Raktár			11.4			11.4
21.	Hőközpont				7.1		7.1
	Alapterületek összesen:	-	-	58.6	320.2	106.4	485.2
	Alapterületek %-ban	-	-	12	66	22	100

A FÖLDSZINT
„D” mérsékelten tűzveszélyes
tűzveszélyességi besorolású

MAGASFÖLDSZINT

Ssz.	Helyiség neve	Tűzveszélyességi besorolás					
		A	B	C	D	E	Össz. m ²
1.	Előtér 1.					53.0	53.0
2.	Folyosó 1.				46.0		46.0
3.	Gazdasági iroda 08				23.0		23.0
4.	Igazgatói iroda 09				48.0		48.0
5.	Titkárság				18.0		18.0
6.	Ig.- h. iroda				23.0		23.0
7.	Tanári szoba 010				84.0		84.0
8.	Folyosó 2.				40.0		40.0
9.	Tanári felkészülő 1.				21.0		21.0
10.	Tanári felkészülő 2.				14.0		14.0
11.	Tanári felkészülő 3.				14.0		14.0
12.	Előtér 2.				8.0		8.0
13.	Tároló			4.0			4.0
14.	Mosdó					4.0	4.0
15.	Teakonyha				12.0		12.0
16.	Ffi WC 1.					9.0	9.0
17.	Női WC 1.					9.0	9.0
18.	Női WC 2.					9,5	9,5
19.	Takarítószer - raktár 1.			4,5			4,5
20.	Technikus			30.0			30.0
21.	Folyosó 3.				86.0		86.0
22.	07. Terem				42.0		42.0
23.	06. Terem				38.0		38.0
24.	05. Terem				49.0		49.0
25.	04. Szertár			19.0			19.0
26.	03. Terem				45.0		45.0
27.	02. Terem				41.0		41.0

28.	01. Terem				50.0		50.0
29.	Ffi WC 2.					11,5	11,5
30.	Kazánház 1.			4,5			4,5
31.	Női WC 3.					11,5	11,5
32.	Takarítószer- raktár 2.			4,5			4,5
	Alapterületek összesen:	-	-	66.5	702.0	107.5	876
	Alapterületek %-ban	-	-	8	80	12	100.0

A MAGASFÖLDSZINT
„D” - mérsékeltén tűzveszélyes
tűzveszélyességi besorolású

FÉLEMELET (KÖNYVTÁRSZINT)

Ssz.	Helyiség neve	Tűzveszélyességi besorolás					
		A	B	C	D	E	Össz. m ²
1.	Könyvtár			43.5			43.5
2.	Olvasó 1.			27.0			27.0
3.	Olvasó 2.			27.0			27.0
	Alapterületek összesen:	-	-	97.5	-	-	97.5
	Alapterületek %-ban	-	-	100	-	-	100

A FÉLEMELET (KÖNYVTÁRSZINT)
„C” - tűzveszélyes
tűzveszélyességi besorolású

I. EMELET

Ssz.	Helyiség neve	Tűzveszélyességi besorolás					
		A	B	C	D	E	Össz. m ²
1.	115. Terem				39.0		39.0
2.	114. Terem				51.0		51.0
3.	113. Terem				50.0		50.0
4.	112. Terem				63.0		63.0
5.	Folyosó 4.				86.0		86.0
6.	111. Szertár			23.0			23.0
7.	110. Terem				55.0		55.0
8.	Ffi WC 3.					11,5	11,5
9.	Kazánház 2.				4.5		4.5
10.	Takarítószer-raktár 3.			4.5			4.5
11.	Női WC 4.					11.5	11.5
12.	Előtér 3.				54.0		54.0
13.	19. Számítástechnika terem				59.0		59.0
14.	18. Szertár			46.0			46.0
15.	Folyosó 5.				86.0		86.0
16.	17. Terem				69.0		69.0
17.	16. Szertár			18.0			18.0
18.	15. Terem				51.0		51.0
19.	14. Szertár			18.0			18.0
20.	13. Terem				50.0		50.0
21.	12. Terem				40.0		40.0
22.	11. Terem				51.0		51.0
23.	Ffi. WC 4.					11.5	11.5
24.	Kazánház 3.				4.5		4.5
25.	Női WC 5.					11.5	11.5
26.	Takarítószer raktár 4.			4.5			4.5
	Alapterületek összesen:	-	-	114.0	813.0	46.0	973.0
	Alapterületek %-ban	-	-	12	83	5	100

Az I. EMELET „D” - mérsékelt tűzveszélyes tűzveszélyességi besorolású

II. EMELET

Ssz.	Helyiség neve	Tűzveszélyességi besorolás					
		A	B	C	D	E	Össz. m ²
1.	215. Terem				39.0		39.0
2.	214. Terem				51.0		51.0
3.	213. Terem				50.0		50.0
4.	212. Terem				62.0		62.0
5.	211. Szertár			27.0			27.0
6.	210. Terem				54.0		54.0
7.	29. Szertár			16.0			16.0
8.	Folyosó 6.				86.0		86.0
9.	Ffi WC 5.					11.5	11.5
10.	Kazánház 4.				4.5		4.5
11.	Takarítószer-raktár 5.			4.5			4.5
12.	Női WC 6.					11.5	11.5
13.	Előtér 4.				54.0		54.0
14.	Díszterem 28.				105.0		105.0
15.	Folyosó 7.				86.0		86.0
16.	27. Terem				51.0		51.0
17.	26. Szertár			23.0			23.0
18.	25. Terem				63.0		63.0
19.	24. Szertár			18.0			18.0
20.	23. Terem				51.0		51.0
21.	22. Szertár			17.0			17.0
22.	21. Terem				74.0		74.0
23.	Ffi WC 6.					11.5	11.5
24.	Kazánház 5.				4.5		4.5
25.	Takarítószer raktár 6.			4.5			4.5
26.	Női WC 7.					11.5	11.5
	Alapterületek összesen:	-	-	110.0	835.0	46	991
	Alapterületek %-ban	-	-	11	84	5	100

A II. EMELET „D” - mérsékelt tűzveszélyes tűzveszélyességi besorolású

ÖSSZESÍTŐ

A KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM

HELYISÉGEINEK TŰZVESZÉLYESSÉGI BESOROLÁSÁRÓL

Ssz.	Helyiség neve	Tűzveszélyességi besorolás					
		A	B	C	D	E	Összesen m ²
1.	Alagsor				1316		1316
2.	Földszint				485,2		485,2
3.	Magasföldszint				876		876
4.	Félemelet			97,5			97,5
5.	I.emelet				973		973
6.	II.emelet				991		991
	Alapterületek összesen:	-	-	97,5	4641,2	-	4738,7
	Alapterületek %-ban	-	-	2	98	-	100.0

A KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉPÜLETE

„D” – mérsékelten tűzveszélyes
tűzveszélyességi besorolású

=====